



VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Fotovoltaická elektrárna na budově Soudní 1221 II
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu poskytuje zadavatel ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ a ve smyslu § 99 odst. 1 ZZVZ následující vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 03. 07. 2024

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou. Připravujeme podklady pro VZ na stavbu FVE a v obecných informacích máte uvedeno, že bude nutné provést kontrolu nebo úpravu instalace jímací soustavy bleskosvodu, tak aby odpovídala současným platným ČSN EN 62 305-2, ed. 2 a dodrženy přeskokové a ochranné vypočtené dodatečné vzdálenosti "S".

Můžete nám prosím doložit fotodokumentaci stávajícího stavu, abychom měli představu, o jaké úpravy by se případně jednalo?

Odpověď za dotaz č. 1

Zadavatel v příloze poskytuje Zprávu o revizi vnějšího systému ochrany před bleskem (LPS), dle ČSN EN 62305-3 ed. 2 ze dne 21. 11. 2023, zpracovanou revizním technikem Jaroslavem Hurtou, se sídlem Bobrky 867, 755 01 Vsetín, a dále fotografie budovy se stávající jímací soustavou bleskosvodu.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Revize – LPS – Soudní
- Příloha č. 2 Fotografie
-

Ve Valašském Meziříčí dne 09. 07. 2024