



VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Fotovoltaická elektrárna na budově Soudní 1221 II
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Zadavatel, i přesto že není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, neboť žádost nebyla zadavateli doručena včas, a to alespoň 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1 ze dne 16. 07. 2024

Dobrý den, mám velkou prosbu. Ve zpracovaném dokumentu PBR uvádíte, že technická místnost bude opatřena protipožárními dveřmi s odolností EI-C30 DP3 a příčky a strop oddělující rozvodnu od ostatních prostorů objektu budou provedeny ze SDK s požární odolností REI, či EI 30, od kterého bude při kolaudaci doloženo prohlášení oprávněné příslušné firmy o provedení pož. odolnosti SDK konstrukce. Tyto úpravy zajistí obec nebo my? Děkuji za odpověď

Odpověď za dotaz č. 1

Tyto úpravy již byly realizovány a zkolaudovány v rámci rekonstrukce budovy. Místnost je připravena pro umístění baterií k FVE.

Ve Valašském Meziříčí dne 17. 07. 2024