



LEGENDA POTRUBÍ

- TEPLÁ VODA
- CÍRKULACE

LEGENDA IZOLACÍ

POTRUBÍ JE IZOLOVÁNO TERMOIZOLAČNÍMI TRUBICEMI Z POLYETYLENU MIRELON

TLOUŠŤKA IZOLACÍ MIRELON


DN	16x2,3	—	40x5,5	STUDENÁ VODA	DN	16x2,3	20x2,8	25x3,5	32x4,5	40x5,5	50x6,9	TEPLÁ VODA
t			6,0mm		t	20mm	20mm	30mm	30mm	40mm	40mm	

LEGENDA PŘEDMĚTŮ

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA
U	UMÝVADLO
V	VANA
D	KUCHYŇSKÝ DŘEZ
MN	MYČKA NÁDOBÍ

LEGENDA DÉLKOVÉ KOMPENZACE

- PRO PÁTEŘNÍ VEDENÍ TV O DN 50 A DN 40!!
- PB - PEVNÝ BOD BUDE ULOŽEN CO 12000 mm
- KU - KLUZNÉ ULOŽENÍ CO 900 mm
- Δl - DÉLKOVÁ ZMĚNA 100 mm
- Ls - VOLNÁ KOMPENZAČNÍ DÉLKA = 1450 mm
- Lk - ŠÍŘKA KOMPENZÁTORU = 500 mm



- UPOZORNĚNÍ:
- PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ KOORDINOVAT NA STAVBĚ DLE AKTUÁLNÍ DISPOZICE.
 - DODAVATEL ZDRAVOTECHNIKY JE POVINEN SI PŘED REALIZACÍ ZAMĚŘIT VŠECHNY TRASY A DN ZDT ZAŘÍZENÍ, VČETNĚ PŘIPOJOVACÍCH ROZMĚRŮ.
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ PROVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DN POTRUBÍ.
 - PŘED REALIZACÍ NUTNO POVINNĚ URČIT PŘESNOU POLOHU STUPAČEK A ROZVODŮ VEDENÝCH VE ZDI

AKCE:	VÝSTAVBA NOVÉHO ZDROJE PRO OHŘEV TUV č. p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí		MÍSTO: k.ú. Valašské Meziříčí - město parc. č.: 2094/4, 2094/1
PROJEKTANT:	VISTADOM s.r.o. KOUTY 26, 75701 VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ		STUPEŇ REALIZACE
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křížná 35/637, Valašské Meziříčí 75701		VARIANTA: -
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		DATUM: 11/2023
ZOD. PROJEKTANT:	Ing. Michal Podešva		FORMÁT: 4xA4
VYPRACOVAL:	Jiří Svrcina		ARCH. »S«: -
OBJEKT:	SO 02 Vnitřní úpravy		M»»TKD:
»S«T:	ZDRAVOTECHNIKA		1:100
V»KRES:	PŮDORYS 1.NP		»S«V»KR«: 02