

Číslo revize	0		Datum revize		Provedl	Zdeněk Majer	
--------------	---	--	--------------	--	---------	--------------	--

Kreslil	Zdeněk Majer			
Zpracoval	Zdeněk Majer			
Kontroloval	Zdeněk Majer			
Schválil	Zdeněk Majer			
Investor	Město Valašské Meziříčí		Formát	A4
Místo stavby	VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		Datum	11/2023
Stavba	REGULACE NABÍJENÍ BOILERŮ PŘES FWE		Druh dok.	DPS
			Číslo zak.	
Objekt	Ubytovna č.p.736,ul.Žerotínova,Valašské Meziříčí		Oprava	
			Arch. číslo	
Název	Rozvaděč RK – STÁVAJÍCÍ		Měřítko	Číslo výkresu
			A4	1

1234567891011121314151617

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

ROZVADĚČ RK – STÁVAJÍCÍ

DRUH ROZVÁDĚČE : NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ TYPU ASTRA

ROZMĚRY : 1000x800mm

JMENOVITÝ PROUD : In = 16A

KRYTÍ : IP65/00

PŘÍVOD : ZHORA

VÝVODY : ZHORA

PROUDOVÁ SOUSTAVA: 3NPE ~ 50Hz 400V/TN–C–S

OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2:

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

– IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ

– PŘEPÁŽKY A KRYTY

OCHRANNÁ OPATŘENÍ PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

NORMÁLNÍ – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE

DOPLNĚNÁ – PROUDOVÝ CHRÁNIČ

– DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

VNĚJŠÍ VLIVY DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 změna Z1,

ČSN 33 2000–5–51 ed. 3 : VIZ. PROTOKOL č. 6/2014

BEZPEČNOSTNÍ TABULKY :

0102 – POZOR, NAPĚTÍ ŽIVOTU NEBEZPEČNÉ

4301 – NEHAS VODOU ANI PĚNOVÝMI PŘÍSTROJI

0123 – POZOR, POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM QF01

8601 – HLAVNÍ VYPÍNAČ – VYPNI V NEBEZPEČÍ

1234567891011121314151617

Investor: Město Valašské Mežříčí

Obsah: Rozvaděč RK – DOPLNĚNÍ

Zak.číslo:

Změna/Datum:

Měřítko: –

A.K.:


V.č.:

Listů: 4

List: 2

AKCE: Rozvaděč RK–STÁVAJÍCÍ

REGULACE NABÍJENÍ BOILERŮ PŘES FWE



Vypracoval: Zdeněk Majer

Kontroloval: Zdeněk Majer

Datum : 11/2023

