

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

Název:	<b>Výměna oken a vstupních dveří na objektu Sokolská 638, Valašské Meziříčí</b>
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel:** Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2. zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1 ze dne 22. 08. 2024**

Dle zadávací dokumentace v PD jsme pochopili, že je uvažovaný profilový systém EURO IV78 v bílé lazuře s křídlovou dřevěnou okapnicí (nikoliv s hliníkovou okapnicí). Žádáme o potvrzení profilace nebo její upřesnění.

### **Odpověď na dotaz č. 1**

**Zadavatel potvrzuje dřevěnou okapnici v souladu s dokumentací pro provádění stavby.**


### **Dotaz č. 2 ze dne 22. 08. 2024**

V PD je uvedeno ovládání OLIVKAMI. Při dnešní prohlídce jsme se shodli na standartních okenních klikách, které umožňují 4 polohy včetně mikroventilace. Barva bude vzorkována. Umožňuje zadavatel toto řešení u kování?

### **Odpověď na dotaz č. 2**

**Dle dokumentace pro provádění stavby platí, že typ, tvarové řešení a povrchová úprava kování bude upřesněna na základě dodavatelem předložených vzorků. Kování by mělo v souladu s požadavkem orgánu státní památkové péče představovat repliku historické kliky, která bude přizpůsobena na eurookno. Jedná se o kliku na eurookno s rustikální rozetou z materiálů vysoké kvality.**

Níže pro lepší představu uvádíme možný typ okenní kliky včetně rozkreslení kliky a rozměrů (jedná se o značku ALT WIEN).



Tyto fotografie jsou pouze ilustrativní. Zadavatel užívá odkazu na tento určitý výrobek z toho důvodu, že vymezení pomocí technických podmínek by nebylo dostačující. Zadavatel umožňuje i jiné rovnocenné řešení.

Povrchová úprava kliky bude určena po odsouhlasení zástupcem orgánu státní památkové péče.

#### Dotaz č. 3 ze dne 22. 08. 2024

Meziskelní rámečky – v TZ je požadavek na bílý meziskelní rámeček. Bohužel sklárny nedávají záruku ani na bílý ani na šedý meziskelní rámeček z důvodu prosvítajícího černého těsnícího butylu. Bílé rámečky nedoporučujeme, naopak doporučujeme černý meziskelní rámeček, u kterého tyto možné defekty nebudou patrné. Je možné navrhnout toto řešení?

#### Odpověď na dotaz č. 3

Z důvodu požadavku zástupce orgánu státní památkové péče není možné takové řešení navrhnout. Barva meziskelních rámečků bude bílá v odpovídající kvalitě.

#### Dotaz č. 4 ze dne 22. 08. 2024

Ve výpise je poznámka, že dveře budou doplněny o ochranné dekorativní kování prosklených částí. Nevíme, co si pod tím máme představit. Žádáme o upřesnění.

#### **Odpověď na dotaz č. 4**

**Bude se jednat o dvoukřídlou ocelovou mříž.**

#### **Dotaz č. 5 ze dne 22. 08. 2024**

Dle uvedení v ZD a při dnešní prohlídce stavby bylo sděleno, že zadavatel požaduje výrobu a dodávku s uskladněním vyrobených dřevěných výrobků z důvodu profinancování do konce roku 2024 (12/2024). Současně sdělil informaci, že montáž (výměna) bude probíhat cca od března 2025 dle klimatických podmínek. Na výrobu všech prvků máme připravenou kapacitu v požadovaném termínu a nemáme s tímto požadavkem problém, navíc navrhujeme i možnost uskladnění vyrobených okenních a dveřních prvků v našem nedalekém výrobním závodě v Zašové, který je vzdálen 6 km od místa stavby. Je zde i možnost si ověřit vyrobenost a uskladnění prvků.

Tímto předejdeme zvýšením nákladům na manipulaci při uskladňování prvků na stavbě.

#### **Odpověď na dotaz č. 5**

**Zadavatel připouští rovněž možnost uskladnění vyrobených oken a dveří v prostorách dodavatele, jejich výroba však musí být provedena v termínu do 10. 12. 2024 z důvodu jejich financování do konce roku 2024. Ze strany zadavatele bude provedena kontrola vyrobených a uskladněných oken a dveří u dodavatele. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný zápis, který bude přílohou daňového dokladu (faktury).**

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 08. 2024