

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

### Identifikace veřejné zakázky:

Název:	<b>Výměna oken a vstupních dveří na objektu Sokolská 638, Valašské Meziříčí</b>
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel:** Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ). Zadavatel, i přesto že není povinen poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace, neboť žádost nebyla zadavateli doručena včas, a to alespoň 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek, poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace:

### Dotaz č. 1 ze dne 27. 08. 2024

Dobrý den,

dle výpisu oken je u pozice T47 a T48 požadováno "vnitřní vertikální žaluzie"

dle soupisu prací je požadováno "žaluzie horizontální interiérové"

Vzhledem k tomu, že dle platné legislativy všechny části zadávací dokumentace mají stejnou důležitost a žádný dokument nesmí mít přednostní důležitost, vyzýváme Tímto zadavatele k sjednocení všech částí zadávací dokumentace tak, aby nebyla možnost dvojího výkladu a uchazeči nebyly uváděni v omyl.

V technické zprávě rovněž není u žaluzií popsáno provedení, materiál, barva.

### Odpověď na dotaz č. 1

**Zadavatel stanovil v bodu 12.2 zadávací dokumentace pravidlo pro případy kolize mezi soupisem a dokumentací pro provádění stavby, na základě něhož platí, že dojde-li k nesouladu mezi soupisem a dokumentací pro provádění stavby, je pro zpracování nabídky závazná elektronická forma soupisu. Na základě tohoto pravidla platí informace uvedená v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

**Žaluzie budou horizontální interiérové.**

**Žaluzie budou bílé, hliníkové, 25\*0,18mm. Provedení s integrovanou brzdou (drží lamely v jakékoliv vytažené poloze). Provedení s klasickými bočními plastovými krytkami horního profilu.**

**Zadavatel oznamuje, že vzhledem k charakteru tohoto vysvětlení zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**

**do 04. 09. 2024 v 10:00 hod.**

Ve Valašském Meziříčí dne 28. 08. 2024