



## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Název:                        | <b>Rekonstrukce sportovně - kulturního areálu TJ Južinka</b> |
| Druh podle předmětu:          | stavební práce                                               |
| Druh podle finančního limitu: | podlimitní režim                                             |
| Druh zadávacího řízení:       | otevřené řízení                                              |

### **Zadavatel:**

**Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01  
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz ze dne 09. 10. 2024**

*V rozpočtu v části M+D stěnových a stropních dřevěných panelů je přímo uvedeno, že to mají být panely KLH, což odkazuje pouze na jednoho výrobce a to by ve veřejné zakázce být nemělo. Je možné tyto položky zaměnit a použít i jiné výrobce a dodavatele CLT panelů?*

### **Odpověď na Dotaz**

Zadavatel si je vědom skutečnosti, že v rámci veřejné zakázky nesmí zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu.

V daném případě se však o tuto situaci nejedná.

Panely KLH nepředstavují značku, ale způsob zpracování dřeva. Jedná se o dřevěné panely z křížem vrstveného masivního dřeva. Lze se setkat jak s označením CLT (Cross Laminated Timber), tak rovněž s německým označením KLH (Kreuzlagenholz = křížem vrstvené dřevo). Obě zkratky však označují totéž - masivní panely z vrstveného hoblovaného dřeva. Tato zkratka tak neodkazuje na určitého dodavatele nebo výrobek, a je proto možné použít jakéhokoliv výrobce či dodavatele CLT/KLH panelů za podmínky splnění požadované specifikace.

**Ve Valašském Meziříčí dne 9. 10. 2024**