



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Rekonstrukce sportovně - kulturního areálu TJ Juřinka
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 11. 10. 2024

Žádám o vysvětlení. Pro konstrukci krovu je v podkladech zmíněno řezivo typu 26 D40. Nedohledala jsem takovou specifikaci a s tímto označením jsem se ještě nesetkala. Poprosila bych Vás o bližší specifikaci materiálu krovu.

Odpověď na Dotaz č. 1

Pro novou konstrukci krovu je uvažováno řezivo třídy pevnosti D40 listnaté dřeviny. Možnost záměny za C40 jehličnaté dřeviny.

Dotaz č. 2 ze dne 11. 10. 2024

Ve VV chybí Vybavení workoutového hřiště 1 a Vybavení workoutového hřiště 2. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

Odpověď na Dotaz č. 2

V technické zprávě je chybně uvedeno, že vybavení workoutových hřišť je součástí dodávky stavby. Dodávka tohoto vybavení není předmětem této veřejné zakázky.

Správný text, str. 21 souhrnné technické zprávy: Vybavení workoutových hřišť NENÍ součástí dodávky stavby.

Ve Valašském Meziříčí dne 14. 10. 2024