



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Identifikace zadávacího řízení:

Název: **Stavební úpravy objektu ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí**

Druh podle předmětu: stavební práce

Druh podle fin. limitu: podlimitní

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

IČO: 00304387

Zadavatel se tímto ve smyslu § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl vydat následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz ze dne 20.05.2019:

Položka č. 5 – Příčka SDK tl. 100 mm nelze dodržet rozměry při parametru EI60. Prosíme zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

V „Příloze č. 2 - položkový rozpočet“ zadávací dokumentace (pozn. konkrétně v souboru s názvem „01 – Stavebně technické řešení“) se nachází znění položky "Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášť., RB 12,5mm, izolace tloušťky 60 mm, EI 60" (položka č. 5). V rámci nacenění je ze strany účastníka potřeba uvést cenu dle položky č. 5 tak jak je uvedena s tím, že tato specifikace odpovídá EI30 a nikoli EI60, jak je v této položce uvedeno. Zadavatel potvrzuje, že nepožaduje dodržení EI60.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Ve Valašském Meziříčí dne 20.05.2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Veronika Horáková
právník Oddělení právního