

## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

Název:	<b>Zámek Žerotínů Valašské Meziříčí – tepelně technické úpravy půdního prostoru</b>
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel:** Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2. zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1 ze dne 22. 10. 2024**

Prosím o vysvětlení:

Text v technické zprávě – Poznámka: Projektantem byla v daných částech šikmin původně navržená jako tepelná izolace vatová foukaná izolace – tento materiál byl zamítnut zástupcem NPÚ Kroměříž je v rozporu s položkou č. 14 – Tepelná foukaná izolace celulózová vlákna střech šikmých sklon přes 30° do 45° tl přes 250 do 300 mm.

Co platí?

### **Odpověď na dotaz č. 1**

V Soupise stavebních prací, dodávek a služeb byla nedopatřením ponechána položka č. 14 pro tepelnou foukanou izolaci. Zadavatel provedl úpravu Soupisu, když foukaná izolace byla nahrazena izolací vkládanou. Z tohoto důvodu uveřejňuje zadavatel přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v aktualizovaném znění.

**Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek**

**do 14. 11. 2024 do 10:00 hod.,**

**tedy z procesní opatrnosti tak, aby od odeslání tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila předmětná lhůta nejméně celou svou původní délku ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ.**

Ve Valašském Meziříčí dne 24. 10. 2024