

Ve Zlíně dne 18. listopadu 2024

**Věc: Zadávací řízení - „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě Valašské Meziříčí - čtvrtě: Pod Oborou a Podlesí“ - vysvětlení zadávací dokumentace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a která je spolufinancována ze státního rozpočtu v rámci NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, výzva č. 1/2022, komponenta 2.2.2., pod názvem „Snížení energetické náročnosti a světelného znečištění veřejného osvětlení ve městě Valašské Meziříčí - čtvrtě: Pod Oborou a Podlesí“, zadavatel obdržel námítky, ve kterých se uvádí:

Zadavatel v dokumentu „Příloha č. 8 - Technické požadavky na svítidlo“ má následující požadavky:

1. Víko kryjící předřadnou část svítidla musí být s tělem svítidla spojeno pevnými panty, které zamezí oddělení víka od těla svítidla při jakékoli manipulaci se svítidlem.
2. Předřadník musí být v hliníkovém provedení s krytím minimálně IP 67
3. Napájecí zdroj v hliníkovém provedení musí být spojen s chladicí deskou či tělem svítidla pevným spojením (není přípustné spojení pomocí lepení). Instalační plocha proudového zdroje musí být celou svojí plochou v kontaktu s chladicí instalační deskou či tělem svítidla. Nesmí dojít k oddělení proudového zdroje od těla svítidla při jakékoli neodborné manipulaci se svítidlem.

K tomu má účastník následující námítky:

1. Jakkoliv je tento požadavek v rozporu s požadavky zadávacích dokumentací, tak jak byly zadavatelem vypisovány v při minulých zakázkách, tak definice „jakákoliv manipulace“ je nesmyslná a jednoznačně vede k tomu, že zadavatel může svobodně rozhodnout, co je takovouto manipulací, která vede k „oddělení víka“, tedy například pád a podobně. Možnost oddělení víka (které je samozřejmě bezpečně spojeno s tělem svítidla, tak aby nemohlo dojít k jeho pádu!) je významným plusem při údržbě. Účastník žádá o změnu definice požadavku na: Jednotlivé díly svítidla musí být mezi sebou bezpečně spojeny tak, aby nedošlo k jejich samovolnému oddělení.
2. Požadavek na zdroj s krytím IP67 je jednoznačně diskriminační a technicky nesmyslný u svítidla s krytím IP66. Moderní zdroje jsou při použití ve svítidlech s vysokým krytím naopak neuzavřené, aby mohly lépe směňovat teplo s okolním prostorem. Naopak účastník nevidí nikde požadavek na rozhraní předřadníku (například D4i), případně patici pro připojení externích modulů, tak jak byly součástí předchozích zadávacích dokumentací. Účastník žádá o zrušení diskriminačního požadavku.
3. Pokud není zdroj v hliníkovém krytu, pak je dostatečně samovolně chlazen a není nutno ho připevňovat (celou plochou) na chladicí podložku nebo ke korpusu svítidla. Účastník žádá o zrušení diskriminačního požadavku

Odpověď:

Zadavatel se na základě námítky rozhodl akceptovat i konstrukční řešení bez pevných pantů za předpokladu, že víko kryjící předřadnou část bude s tělem svítidla zajištěna pomocí pojistného lanka, tedy tak, aby byly stále zachovány požadavky na bezpečnost.

2.

Zadavatel na základě námítky připouští variantu krytí předřadníku minimálně IP 66.

3.

Zadavatel se na základě námítky rozhodl požadavek vypustit.



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

Zadavatel současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **05.12.2024 do 10.00 hodin**.

**Zadavatel upravuje znění bodu 20.4 zadávací dokumentace takto:**

Zadavatel stanovuje, že požaduje podání nabídky **pouze v elektronické formě** dle § 107 odst. 1 ZZVZ, v českém jazyce, prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na URL <https://valasskemezirci.ezak.cz/>.

Lhůta pro podání nabídek **končí dnem 05. 12. 2024 ve 10: 00 hodin**.

Otevírání nabídek se koná bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení. Při otevírání nabídek v elektronické podobě bude zkontrolováno, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podané jiným způsobem, než vymezují tyto zadávací podmínky, se nepovažují za podané a v průběhu zadávacího řízení se k nim nepřihlíží.

Nabídka bude zpracována elektronicky dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a zadávacími podmínkami, musí být předloženy v českém jazyce. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce.

Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel v souladu s ust. § 109 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel upozorňuje dodavatele, že pro podání nabídek je nutná registrace v elektronickém nástroji, přičemž k registraci je vyžadován zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu. Podrobné informace jsou uvedeny na stránkách provozovatele elektronického nástroje. Nabídky musí účastníci doručit shora uvedeným způsobem nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel nenesie odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh!).

.....  
**Mgr. Martin Budiš**



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



MINISTERSTVO  
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní  
plán  
obnovy

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností