



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Multifunkční vzdělávací centrum pro žáky ZŠ Šafaříkova – část 01 Stavební část
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	veřejná zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího postupu:	otevřená výzva

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě žádosti a ve smyslu výzvy k podání nabídek poskytuje následující vysvětlení zadávacích podmínek v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 13. 01. 2025

Dobrý den,
žádám o upřesnění typu akustických podhledů: V rozpočtu je uveden kazetový podhled se skrytým roštem viz pol. č. 100, v půdorysech typ konstrukce není uveden a v Akustické studii je uvedena hrana A tedy kolmá.
Dovoluji si upozornit, že podhled se skrytou konstrukcí je finančně podstatně náročnější, kazety nebývají skladem a pro tak malé množství výrobci požadují příplatky za přenastavení linky atd. Pro skrytou konstrukci je nutné použití kompatibilních zářivek – ve výkazu výměr je rovněž uveden čtverec A.
U položky č. 101 pro dodávku kazet není počítáno s prořezem.
Předem děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel požaduje instalaci kazetového podhledu v souladu s akustickou studií, tedy typ hrany A na viditelný rošt. Položka č. 100 Soupisu nese název – Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely na zavěšený rošt.
U položky č. 101 Soupisu zadavatel nepočítá s prořezem.

Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení zadávacích podmínek, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:

do 23. 01. 2025 do 10:00 hod.

Ve Valašském Meziříčí dne 15. 01. 2025