



**Rozvodná soustava:**

Vnitřní rozvody NN  
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S  
Ovládací obvody  
1+N, 230V, 50Hz

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:

41.1. Proudové chrániče  
41.7. Doplňující ochranné pospojování

|  |  |                                 |             |  |  |              |
|--|--|---------------------------------|-------------|--|--|--------------|
| VYPRACOVAL<br>Čunek Pavel  |  | ODP.PROJ.PROFESE<br>Čunek Pavel | KONTROLOVAL | ODP.PROJ.STAVBY  | Pavel Čunek<br>Bystřicka 206<br>756 24 Bystřicka<br>IČ: 69588953 | Vyhovetní č. |
| OKRES: Zlínský   |  | OBEC: Valašské Meziříčí         |             | Tel: +420 571 443346<br>GSM: +420 603 422334<br>E-mail: cunek.pavel@tex.cz |  |              |
| INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí                         |  |                                 |             |  |  |              |
| ZŠ Vyhlička – Rekonstrukce učebny chemie<br>na biologicko—chemickou učebnu<br>Elektroinstalace |  |                                 |             |  |  | 2 A4         |
|  |  |                                 |             |  |  | 07/2023      |
|  |  |                                 |             |  |  | DPS          |
|  |  |                                 |             |  |  | 1:50         |
| ZAK.CÍSLO: 005-23-028  |  |                                 |             |  |  |              |
| ARCHIVNÍ CÍSLO   |  |                                 |             |  |  | C.VYKRESU    |
| 00523029   |  |                                 |             |  |  | 06           |
| Přidání učebny – elektroinstalace  |  |                                 |             |  |  |              |