



Rozvodná soustava:
Vnitřní rozvody NN
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S
Ovládací obvody
1+N, 230V, 50Hz

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:

41.1. Proudové chrániče
41.7 Doplnující ochranné pospojování

VYPRACOVAL Čunek Pavel	ODP.PROJ.PROFESE Čunek Pavel	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Pavel Čunek Bystřicka 206 756 24 Bystřicka IČ: 69588953	Vyhovetní č.
OKRES: Zlínský	OBEC: Valašské Meziříčí		Tel: +420 571 443346 GSM: +420 603 422334 E-mail: cunek.pavel@lex.cz		
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
ZŠ Vyhlička – Rekonstrukce učebny chemie na biologicko–chemickou učebnu Elektroinstalace					
Přídorys učebny – elektroinstalace				FORMAT	2 A4
				DATUM	07/2023
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
ZAK.CÍSLO: 005–23–028				ARCHIVNÍ CÍSLO	C.VYKRESU
00523029				00523029	006