



- Rozvodná soustava:**
- Vnitřní rozvody NN  
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S
- Ovládací obvody  
1+N, 230V, 50Hz
- Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:**
- 411.1. Proudové chrániče
- 411.7. Doplnující ochranné pospojování

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /M <sup>2</sup> /	SV. VÝŠKA /MM/	PODLAHA	POZNÁMKA
1.09	UČEBNA Č.109	47,67	3880	PVC +LIŠTY 400/700 MM	

VYPRACOVAL Čunek Pavel	ODP.PROJ.PROFESE Čunek Pavel	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Pavel Čunek Bystřička 206 756 24 Bystřička IČ: 69588953	Vyhotovení č.
					
OKRES: Zlínský		OBEC: Valašské Meziříčí		Tel: +420 571 443346 GSM: +420 603 422334 E-mail: cunek.pavel@iex.cz	
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí SO 04 Učebna č.dv.109 – UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ II Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	2 A4
				DATUM	02/2024
				STUPEN	DSP/DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 005–23–030	
Půdorys				ARCHIVNI CISLO 00523030	C.VYKRESU E 2