



MĚSTO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Náměstí 7 · 757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: +420 571 674 111 · Fax: +420 571 611 043
· www.valasskemezirici.cz

Žadatel: Ing. Jitka Pisklaková Hladišová
Juřinka 48
757 01 Valašské Meziříčí

ODBOR KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB

Investor: Město Valašské Meziříčí
Náměstí 7/5
757 01 Valašské Meziříčí

MěÚVM 112237/2024

Bartozelová/571 674 504

1. 10. 2024

Vyjádření Odboru komunálních služeb Města Valašské Meziříčí k projektové dokumentaci na akci „**Kontejnerové stanoviště na ulici J. K Tyla, Valašské Meziříčí**“ pro územní a stavební řízení, k. ú. Valašské Meziříčí - město, parcely dotčené stavbou č. 2544/17.

Z hlediska správce:

- vodního hospodářství:

Před zahájením stavebních prací musí investor vytýčit stávající inženýrské sítě v prostoru stavby.

Investor musí požádat o vyjádření správce vodovodů a splaškové kanalizace, kterým jsou Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem Jasenická 1106, 755 11 Vsetín.

V místních komunikacích a okolí se může nacházet dešťová kanalizace v majetku města Valašské Meziříčí. V případě, že dojde při realizaci k odkrytí dešťové kanalizace ve vlastnictví Města Valašské Meziříčí, bude informován správce této sítě, Město Valašské Meziříčí, odbor komunálních služeb, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí, Aleš Cáb, tel.: 571 674 528.

- veřejného osvětlení:

Bez připomínek.

- silničního hospodářství:

Stavbou nesmí dojít k zásahu do místní komunikace.

Dojde-li stavbou k zásahu do místní komunikace, investor musí před zahájením prací vyřídit rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, dle § 25, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, u Odboru dopravně správních agend, MěÚ Valašské Meziříčí a to na základě nového souhlasu Odboru komunálních služeb, MěÚ Valašské Meziříčí a Policie České republiky, dopravního inspektorátu Vsetín. Nutno dodržet TP 146 – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.

Dojde-li stavbou k příčnému překopu, budeme vyžadovat opravu komunikace min. 5 m na každou stranu od hrany překopu vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

Dojde-li stavbou k podélnému zásahu do komunikace, budeme vyžadovat opravu v šíři jednoho jízdního pruhu komunikace vyfrézováním a opětovným položením nového asfaltu v tl. 5 cm (nad výkopem v tl. min. 10 cm). Pokud se v úseku požadované opravy nacházejí dešťové vpusti, kanalizační šachty, vodovodní šoupáky apod. je nutné provést jejich výškovou úpravu na novou niveletu.

Město Valašské Meziříčí nepovoluje provádění výkopů a záborů v zimním období, tj. od 1. 11. do 31. 3.

odpadového hospodářství:

S odpadem produkovaným během stavebních prací nutno naložit v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znění a Obecně závaznou vyhláškou 1/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Valašské Meziříčí. Před zahájením stavebních (demoličních) prací bude mít investor nebo zhotovitel uzavřenu smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona.

Ke kolaudaci investor předloží stavebnímu úřadu doklad o naložení s odpadem v souladu s citovaným zákonem o odpadech.

- městské zeleně:

Pokud si stavební práce vyžádají zásah do městské zeleně (kácení stromů, keřů), je nutné toto v dostatečném předstihu projednat na Odboru komunálních služeb MěÚ. Pokud stavebními pracemi dojde k zásahu do kořenových systémů stromů, nesmí dojít k jejich poškození.

Kořenový systém se předpokládá v šířce koruny stromu. V případě záboru veřejné plochy je stavebník povinen vyžádat si souhlas. Tento souhlas vydává MěÚ Valašské Meziříčí, odbor majetkové správy.

- technické:

Po dokončení stavby požadujeme předložit dokumentaci skutečného geodetického zaměření stavby v elektronické podobě včetně doložení **Zakázkového listu DTMZK** na adresu:

Městský úřad Valašské Meziříčí,
Odbor komunálních služeb – Investiční oddělení,
Ing. Pavel Ježík, Ph.D.
Zašovská 784,
757 01 Valašské Meziříčí

Při dodržení výše uvedených podmínek **souhlasí** odbor komunálních služeb s realizací stavby.

UPOZORNĚNÍ:

Toto vyjádření je vyjádřením samosprávy a v žádném případě nenahrazuje rozhodnutí či jiný úkon státní správy.

Platnost tohoto vyjádření je dva roky od data vydání.

.....
RNDr. David Černoch
vedoucí Odboru komunálních služeb
MěÚ Valašské Meziříčí