



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

Identifikace zadávacího řízení:

Název: **Stavební úpravy objektu ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, Valašské Meziříčí**

Druh podle předmětu: stavební práce

Druh podle fin. limitu: podlimitní

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí
IČO: 00304387

Zadavatel se tímto ve smyslu § 98 a § 99 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) rozhodl vydat následující vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotazy ze dne 23.05.2019 vč. odpovědí zadavatele:

1. Výkaz výměr 04-Elektroinstalace-upravená-verze

a) ve výkazu výměr chybí položky na hromosvod a uzemnění, které projekt předpokládá

Odpověď:

Akce byla rozdělena na dvě etapy:

- Vnitřní instalace
- Zateplení fasády a nový hromosvod včetně ochrany a pospojování jednotek VZT na střeše.

Na stávající střeše je stávající jímací soustava, která se musí v této etapě doplnit o nové jímače a připojení OK VZT ke stávající jímací soustavě.

Na toto je doplněk rozpočtu – Ochrana VZT před bleskem a přepětím.

Zadavatel nahradil v „Příloze č. 2 – Položkový rozpočet“ soubor „A-Souhrnný rozpočet bez zateplení vč.hromosvodu“ upravenou verzí tohoto souboru „A-Souhrnný rozpočet bez zateplení vč.hromosvodu_v_2“ a rovněž nově vložil do této přílohy soubor s názvem: „06_Specifikace Ubytovna elektro 190526 - VZT hromosvod“.

b) ve výkazu výměr chybí položky na kompletní pospojování objektu včetně vodičů, svorek, přípojnice a dalších potřebných komponentů

Odpověď:

Projekt řešil pouze elektroinstalaci – světelnou a zásuvkovou – pro 2. NP. Pospojování celého objektu je stávající. Stávající rozváděče se vyměnily za nové a tyto se připojily na systém stávajícího ochranného pospojování. Pospojování pro VZT je řešeno napojením na původní jímací soustavu v rámci Ochrany před bleskem celého objektu.

c) ve výkazu výměr nesedí počet svítidel, přístrojů a zásuvek ve srovnání s projektovou dokumentací

Odpověď:

Původní počty a typy svítidel (dokumentace z roku 2018) byly upraveny a dokumentovány v nové verzi 2019. Součástí PD předávaná do výběrového řízení musí být i kniha svítidel a výpočet osvětlení.

Zadavatel v této souvislosti nahradil složku s názvem „Elektro projekt“ v „Příloze č. 1 – Projektová dokumentace“ složkou „Elektroprojekt v2“.



Zadavatel rovněž nahrazuje soubor „04-Elektroinstalace-upravená-verze-IV“ souborem „04-Elektroinstalace-upravená-verze-V“ tak, aby již byly buňky potřebné pro vypracování nabídky odemčeny pro editaci.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tudíž mění čl. 14.2. zadávací dokumentace následujícím způsobem:

14.2. *Lhůta pro podání nabídky*

Lhůta pro podání nabídek končí dne 04.06.2019 v 10:00 hod.

Ostatní části zadávací dokumentace zůstávají beze změny.

Přílohy:

- „A-Souhrnný rozpočet bez zateplení vč.hromosvodu_v_2“
- „06_Specifikace Ubytovna elektro 190526 - VZT hromosvod“
- „Elektroprojekt v2“
- „04-Elektroinstalace-upravená-verze-V“

Ve Valašském Meziříčí dne 28.05.2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Veronika Horáková
právník Oddělení právního