POHLED JIŽNÍ



POHLED SEVERNÍ



Parametry vnější ochrany před bleskem podle ČSN EN 62305-3:

Dostatečná vzdálenost na vzduchu 0,126 m.

ZEMNÍ ODPOR ZEMNIČU HROMOSVODU NEMÁ BÝT VĚTŠÍ NEŽ 10 OHMŮ

VŠECHNY SPOJE ZEMNIČŮ A PODZEMNÍ SPOJE UZEMŇOVACÍCH PŘÍVODŮ SE MUSÍ CHRÁNIT PASIVNÍ OCHRANOU NAPŘ. ANTIKOROZNÍ PÁSKOU, NÁTĚR GUMOASFALTEM NEBO BARVOU NENÍ DOSTAČUJÍCÍ.

VYPRACOVAL: Ing. Jiří Smílek	VED.PROJEKTU: Ing. Josef Galetka	KELINS Ing.Jiří Smílek Kancelář Elektrických INSталací Vatická 4100/19 628 00 Brno-Vinohrady mobil: 776 649 189 E-mail: jsmilek@seznam.cz
MÍSTO: k. ú. Valašské Meziříčí – město parc. č. 2094/4, 2094/1		Stupeň: DPS
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		Formát: 2x A4
STAVBA: Stavební úpravy a zateplení objektu Ubytovny č.p. 736, ul. Žerotínova, VM		Datum: 15.11.2018
OBJEKT: SO 01 Zateplení		Měřítko: 1:100
NÁZEV ČÁSTI: SO 02.4.4 Silnoproudá elektrotechnika vč. ochrany před bleskem		129-D-1338
NÁZEV VÝKR.: Jímací soustava a svody pohledy severní a jižní	Číslo výkresu 09	Poré č.