



VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Rekonstrukce lodžii v bytovém domě na Zašovské 776 ve Valašském Meziříčí
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 20. 2. 2025

Dobrý den, žádáme o vysvětlení, ve výkazu výměr jsme nenalezli

- 1. příplatek za spárování epoxidovou spárovací hmotou*
- 2. položku pro dilatační pásku podél stěny*
- 3. položku pro svislou stěrkovou izolaci pod soklíkem*
- 4. položku pro systémovou butylovou těsnící izolační pásku do spoje podlaha - stěna*
- 5. u mazaniny není uveden příplatek za sklon mazaniny*
- 6. v rozpočtu je uvedena položka pro ochranný nátěr betonářské výztuže v celkové výměře 554,426m² - tato vrstva se tedy bude nanášet v celé ploše balkonů?*

Odpověď na dotaz č. 1

- 1. příplatek za spárování epoxidovou spárovací hmotou - dopsáno jako poznámka k položce montáž dlažeb**
- 2. položka pro dilatační pásku podél stěny: doplněno pol. 47 a 48**
- 3. položka pro svislou stěrkovou izolaci pod soklíkem: doplněno pol. 27 a 28**
- 4. položka pro systémovou butylovou těsnící izolační pásku do spoje podlaha – stěna: doplněno pol.59**
- 5. u mazaniny není uveden příplatek za sklon mazaniny: doplněno pol.5**
- 6. v rozpočtu je uvedena položka pro ochranný nátěr betonářské výztuže v celkové výměře 554,426m² - tato vrstva se tedy bude nanášet v celé ploše balkonů? Je započítána celá výměra balkonů, není známý rozsah. Zjistí se až po odkrytí. V případě menších výměr to bude řešeno v rámci méněprací podle Obchodních podmínek.**

Zadavatel uveřejňuje opravenou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a označuje ji jako Příloha č. 2 Oprava II Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze provedené změny zadávací dokumentace, zadavatel dle § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek

do 10. 3. 2025 do 10:00 hod.

Nedílnou přílohou tohoto vysvětlení je:

Příloha č. 2 Oprava II Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ve Valašském Meziříčí 24. 2. 2025