



## VYSVĚTLENÍ/DOPLNĚNÍ/ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

### Identifikace veřejné zakázky:

Název:	<b>ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí - Dodávka a instalace nábytku</b>
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

**Zadavatel:** Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel ve smyslu § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) činí následující změnu a doplnění zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

**Byla uveřejněna nesprávná verze Přílohy č. 1 Projektové dokumentace. Zadavatel odstraňuje tento nedostatek tím, že ji uveřejňuje v aktualizovaném znění.**

Zadavatel dále na základě žádosti ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2 zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### Dotaz č. 1 ze dne 14. 2. 2025

**Přeji pěkný den, mám jen malý dotaz. Celou zakázku jsem si uložil do počítače i se zipem, ale nemůžu najít specifikaci interiéru. Excelová tabulka s počty ks tam je, ale jak mají výrobky vypadat i s rozměry jsem nenašel.**

### Odpověď na dotaz č. 1

Jednotlivé položky jsou obsaženy v rámci SO 01 – SO 10 a specifikovány v samostatné části PD SO 01 – SO 10 (Technické zprávy a výkresové dokumentace – vnitřní vybavení – nový stav. U SO 10 Technická zpráva, S5 - Půdorys – interiér a S6 – Soupis zařízení a další.)

### Dotaz č. 2 ze dne 19. 2. 2025

**Prosíme o bližší upřesnění specifikace položek v S010 1, a to řádek 23, 24, 27 a 28 (rozměr, materiál,... atd.). Dále v záložce SO03 1 řádek 23 (sedací souprava) + 2 ks sedacího vaku (není popsána velikost).**

### Odpověď na dotaz č. 2

Položky jsou obsaženy v rámci SO 10 – Sborovna jsou specifikovány v samostatné části PD SO 10 – Sborovna ( S1 - Technická zpráva, S5 - Půdorys – interiér a S6 – Soupis zařízení)

Polyfunkční sedací vaky jsou standardní o velikosti cca 144 x 180 cm a objemu náplně cca 450 – 500 l, hmotnosti cca 6 - 8 kg a nosnosti cca 140 kg. Výplň vaku je z polystyrenového granulátu. Potah je z ořezuvzdorné, omyvatelné látky – polyesteru s dvojitým prošitým švem doplněný spirálovým zipem s možností doplnění náhradní náplně. Barva potahu bude upřesněna zadavatelem a ředitelem školy dle nabídky výrobce.



**Spolufinancováno  
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR**

Sedací vaky jsou doplněny troj-sedákem, jehož velikost musí umožnit pohodlné sezení tří osob vedle sebe. Délka trojsedáku s područkami minimálně 1 800 mm. Potah sedáku musí být snadno udržovatelný. Nejlépe omyvatelný. Barvu potahu upřesní zadavatel a ředitel školy před jeho dodáním.

**Zadavatel oznamuje, že vzhledem k povaze tohoto vysvětlení/doplnění/změny zadávací dokumentace, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek:**

**do 18. 03. 2025 do 10:00 hod.,**

**tedy tak, aby od odeslání tohoto vysvětlení/doplnění/změny zadávací dokumentace činila celou svou původní délku.**

**Přílohy:**

- 1. Projektová dokumentace – aktualizovaná verze**

Ve Valašském Meziříčí dne 26. 02. 2025