

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /M ² /	SV. VÝŠKA /MM/	PODLAHA	POZNÁMKA
01	PŘEDSÍŇ WC - CHLAPCI	4,98	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.2000 MM)
02	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,88	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.1990 MM)
03	WC - CHLAPCI	12,68	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.1990 MM)
04	PŘEDSÍŇ WC - DÍVKY	4,47	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.1990 MM)
05	WC - INVALIDÉ	3,04	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.1990 MM)
06	WC - DÍVKY	16,55	S.V. 3600	KER. DLAŽBA	KER. OBKLAD (V.1990 MM)

Rozvodná soustava:



Vnitřní rozvody NN
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S

Ovládací obvody
1+N, 230V, 50Hz

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:

411.1. Proudové chrániče

411.7. Doplnující ochranné pospojování

VYPRACOVAL Čunek Pavel	ODP.PROJ.PROFESE Čunek Pavel	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Pavel Čunek Bystřička 206 756 24 Bystřička IČ: 69588953	Vyhotovení č.
					
OKRES: Zlínský		OBEC: Valašské Meziříčí		Tel: +420 571 443346 GSM: +420 603 422334 E-mail: cunek.pavel@iex.cz	
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí SO 09 WC č.dv. 36 a 37 – WC ŽÁKŮ Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	2 A4
				DATUM	10/2023
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 005–23–030	
Půdorys				ARCHIVNI CISLO 00523030	C.VYKRESU E 2