

Rozvodná soustava:

Vnitřní rozvody NN
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S

Ovládací obvody
1+N, 230V, 50Hz



Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:

411.1. Proudové chrániče

411.7. Doplňující ochranné pospojování

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /M ² /	SV. VÝŠKA /MM/	PODLAHA	PODHLÉD	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	6,46	cca 2600	PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ	
1.02	SBOROVNA	45,63	cca 3700	PVC	AKUSTICKÝ KAZETOVÝ	

VYPRACOVAL Čunek Pavel	ODP.PROJ.PROFESE Čunek Pavel	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Pavel Čunek Bystřička 206 756 24 Bystřička IČ: 69588953	Vyhotovení č.	
						
OKRES: Zlínský		OBEC: Valašské Meziříčí		Tel: +420 571 443346 GSM: +420 603 422334 E-mail: cunek.pavel@iex.cz		
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí						
Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí SO 10 Sborovna č.dv.3 Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika					FORMAT	2 A4
					DATUM	10/2023
					STUPEN	DPS
					MERITKO	1:50
					ZAK.CISLO: 005-23-030	
Půdorys					ARCHIVNI CISLO 00523030	C.VYKRESU E 2