



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí – Stavební úpravy učeben, WC a sborovny
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě žádosti ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2 zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 26. 2. 2025

V projektové dokumentaci (jak v grafické, tak textové části) je počítáno s instalací nových dveří do učeben (SO 01 – SO 08). V rozpočtu jsou uvedeny jako: Dveře vnitřní 1-křídle 900 x 1970 mm, vč. nadsvětlíku 800/600. Při minulých rekonstrukcích jiných učeben na této škole, se na žádost provozovatele (ředitele) školy instalovaly do učeben nové dveře s hlukovým útlumem (např 37 dB). U takových to dveří je jiná cena, než u dveří obyčejných. Myslím, že tento typ dveří bude vedení školy určitě preferovat, jen tento fakt není zmíněn v zadávací dokumentaci.

Odpověď na dotaz č. 1

Akustické parametry pro instalaci nových dveří do učeben se řídí dle ČSN 730532 – Akustika – Ochrana proti hluku v budovách, z 10/2020, tabulka č. 4 - Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi ve školách a vzdělávacích institucích, řádek 1, Učebny, výukové prostory, kabinety – Dveře - R_w (větší nebo rovno) 37 dB.

Akustické dveře s útlumem min. 37dB budou instalovány v rámci SO 01 – SO 08 a také u SO 10 (vstup z chodby do předsíně a vstup z předsíně do sborovny).

Dotaz č. 2 ze dne 26. 2. 2025

V místnosti sborovny (SO 10) je v projektové dokumentaci (jak v grafické, tak textové části) uvedeno: Stínící předokenní rolety s postranními vodicími lištami (4 ks dle rozměru oken). Ale v rozpočtu na tuto místnost jsou uvedeny: Žaluzie lamelové venkovní – plocha 11,6335 m². Co z toho tedy platí? Budou vnitřní rolety? Nebo venkovní lamelové žaluzie?

Odpověď na dotaz č. 2

V místnosti SO 10 – Sborovna budou instalovány vnitřní předokenní rolety s postranními vodicími lištami dle rozměru oken.

Dotaz č. 3 ze dne 26. 2. 2025

V místnosti sociálního zázemí (SO 09) je v projektové dokumentaci nová místnost WC pro invalidy (místnost č. 05). V rozpočtu je ale pouze dodávka obyčejného závěsného WC klozetu.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

Pokud se chce do této místnosti obyčejné závěsné WC, pak mi celá tato místnost postrádá smysl. Pokud se chce mísa pro invalidy, mělo by to být z dokumentace patrné.

Odpověď na dotaz č. 3

V místnosti WC pro invalidy (OTP) u SO 09 – Sociální zázemí musí být instalováno speciální WC pro invalidy (OTP) včetně všech potřebných doplňků.

Na základě výše uvedených dotazů provedl zadavatel opravu Přílohy č. 2 zadávací dokumentace - Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a uveřejňuje ho znovu v aktualizovaném znění.

Přílohy:

1. Soupis – aktualizace

Ve Valašském Meziříčí dne 3. 3. 2025