



VÝPIS OKEN					
OZN.	ŠÍŘKA	VÝŠKA	POPIS	POZNÁMKA	KS
O1	1300	2100	6 tabulkové čtyřkřídle kastlové okno s poutcem, vnější křídla otvíravé ven - dvojsklo, vnitřní křídla otvíravé dovnitř - jednosklo, zavírání dolních křidel rozvorou v klapačce, horní křídla na jazyčkový uzávěr	1.NP	4
O2	1240	1870	6 tabulkové čtyřkřídle kastlové okno s poutcem, vnější křídla otvíravé ven - dvojsklo, vnitřní křídla otvíravé dovnitř - jednosklo, zavírání dolních křidel rozvorou v klapačce, horní křídla na jazyčkový uzávěr	2.NP	4
O3	1120	2140	6 tabulkové čtyřkřídle kastlové okno s poutcem, vnější křídla otvíravé ven - dvojsklo, vnitřní křídla otvíravé dovnitř - jednosklo, zavírání dolních křidel rozvorou v klapačce, horní křídla na jazyčkový uzávěr	2.NP obj. č. 6	4
O4	1000	650	dvoukřídle jednoduché okno, otvíravé dovnitř, stávající, chybějící kování	podkrovní okénka	4

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ				
OZN.	POPIS	ROZMĚRY	POZNÁMKA	KS
K1	oplechování parapetů	R.Š. 200 mm, délka parapetu 1120 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	4
K2	oplechování parapetů	R.Š. 200 mm, délka parapetu 1120 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	4
K3	oplechování parapetů	R.Š. 500 mm, délka parapetu 900 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	4
K4	oplechování kordonové římsy	R.Š. 330 mm, délka 14 650 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	1
K5	oplechování korunní římsy	R.Š. 200 mm, délka 14 650 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	1
K6	oplechování frontonové římsy	R.Š. 250 mm, délka 2200 mm	TiZn plech tl. 0,7 mm - stojatá drážka, lak RAL	4

VÝPIS ÚPRAV		
OZN.	POPIS	POZN.
UPa	<b>REPASE PODKROVNÍCH OKÉNEK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění stávajícího nátěru</li><li>- odstranění kovových držáků</li><li>- důkladné obroušení celého okna</li><li>- nahrazení poškozené dřevní hmoty výpravou z nového dřeva, ztmelení drobných prasklin</li><li>- kontrola skla a nahrazení starých sklenářských tmelů</li><li>- závěrečné přebroušení</li><li>- impregnační nátěr na surové dřevo</li><li>- 2x finální nátěr (nestékavá lazura na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití - bílá)</li><li>- instalace chybějícího kování (obrtík- mosaz)</li><li>- výměna parapetů</li></ul>	Přesný typ a odstín nátěru bude odsouhlasen projektantem, investorem a zástupci NPÚ na vzorcích před započetím prací.
UPb	<b>RESTAUROVÁNÍ PLASTICKÉ DEKORATIVNÍ VÝZDOBY</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- očištění od hrubých nečistot a odstranění olupujících se partií nátěru</li><li>- pečlivé odstranění nesoudržných druhotných doplňků</li><li>- injektáž případných dutin a trhlinek pomocí injekční restaurátorské maltoviny pro strukturální zpevnění historických omítek i zdiva</li><li>- domodelování a tmelení defektů povrchu reliéfu bílým cementem s mramorovou moučkou, nebo jiným vhodným materiálem, povrch tmelů musí mít charakter shodný s původním povrchem a být zarovnan do úrovně původního povrchu</li><li>- nový nátěr vápennou omítkou</li><li>- hydrofobní ochrana prvků na exponovaných částech</li></ul>	
UPc	<b>RESTAUROVÁNÍ ERBU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- očištění od hrubých nečistot a odstranění olupujících se partií nátěru</li><li>- odstranění římsy pod erbem</li><li>- stratigrafický průzkum - na základě průzkumu bude po konzultaci s odpovědnými pracovníky NPÚ, zástupci investora stanovena výslední podoba polychromie</li><li>- tmelení defektů povrchu vhodným materiálem, povrch tmelů musí mít charakter shodný s původním povrchem</li><li>- rekonstrukce původní polychromie</li><li>- hydrofobizace silikátovým prostředkem</li></ul>	Před započetím oprav bude zpracován restaurátorský záměr.
UPd	<b>ZMĚNA ŽERDÍ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění stávajících žerdí na vlajky</li><li>- zapravení vzniknutých děr</li><li>- instalace nových žerdí na vlajky</li></ul>	
UPe	<b>VÝMĚNA SOKLU</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění stávajícího kamenného soklu</li><li>- očištění a kontrola stavu zdiva pod soklem</li><li>- hydroizolační a fixační ošetření zdiva po posouzení</li><li>- osazení nového soklu na nerezových kotvách v styčných sparách z božanovského pískovce tloušťky 5 cm</li><li>- osazení revizních dvířek s kamenným obkladem z pískovce</li></ul>	
UPf	<b>PLASTICKÁ VÝZDOBA OKEN V 2. NP</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- provedení demontáže stávajících prvků a zajištění</li><li>- odvození tvarosloví prvků dle historických fotografií, kresebního návrhu a podobné štukové výzdoby na okolních stavbách</li><li>- vyhotovení plastických prvků v omítkě s použitím nerezových armatur</li><li>- zaštukování 2 vrstvami vápenné omítky, odstín dle barevného řešení</li><li>- osazení oplechování frontonových říms</li></ul>	Přesný typ a odstín nátěru bude odsouhlasen projektantem, investorem a zástupci NPÚ na vzorcích před započetím prací.
UPg	<b>REPASE VSTUPNÍCH DVEŘÍ</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- odstranění stávajícího nátěru a důkladné obroušení celých dveří</li><li>- nahrazení poškozené dřevní hmoty výpravou z nového dřeva, ztmelení drobných prasklin</li><li>- doplnění chybějících kusů vitráží a nahrazení starých sklenářských tmelů</li><li>- závěrečné přebroušení</li><li>- impregnační nátěr na surové dřevo</li><li>- 2x finální nátěr (nestékavá lazura na všechny typy dřeva pro venkovní i vnitřní použití - hnědá)</li></ul>	Přesný typ a odstín nátěru bude odsouhlasen projektantem, investorem a zástupci NPÚ na vzorcích před započetím prací.

### LEGENDA BAREVNOSTI

Navrhované barevné řešení fasády vychází z aktuálních informací a předpokladů po předchozích rozsáhlých zásazích (osekání omítek před cca 25 lety). Po očištění ploch a postavení lešení lze provést další odkryvy s ohledem na stav dochovaných vrstev výmalb a na další případné nálezy. Barevné řešení lze upravit, objeví-li se při provádění prací a průzkumu nové skutečnosti.

Fasádní odstín bude potvrzen po kompletně provedeném a vyhodnoceném průzkumu za účasti zástupců památkového ústavu, restaurátora, projektanta a investora na základě vzorků provedených přímo na fasádě ve všech podlažních úrovních.

VÝKRES:	ČÍSLO VÝKRESU:  <div>NAVRHOVANÝ STAV</div>  D.1.1.3	PROJEKT:  Rekonstrukce fasády MÚ Valašské Meziříčí	INVESTOR:  Město Valašské Meziříčí	STUPEŇ:			PROJEKTANT:  Ing. arch. Barbora Císařová bara@holkyradyarchitekturu.cz +420 605 298 989	Ing. arch. Kristýna Sirová kristyna@holkyradyarchitekturu.cz +420 605 819 777	HRA
				Dokumentace pro výběr zhotovitele					
				MĚŘÍTKO:  1:50	FORMÁT:  A2 ( 420 x 594 mm )	DATUM:  18.12. 2024			