



VÝMĚNA SOKLU

- odstranění stávajícího kamenného soklu
- očištění a kontrola stavu zdiva pod soklem
- hydroizolační a fixační ošetření zdiva po posouzení
- osazení nového soklu na nerezových kotvách v styčných sparách z božanovského pískovce tloušťky 5 cm
- osazení revizních dvířek s kamenným obkladem z pískovce

LEGENDA MATERIÁLŮ

- Božanovský pískovec
tloušťka 5 cm
broušeno/ pískováno (zdrsněno)

POZNÁMKY

Bude-li možné, sjednotit všechny revizní otvory na jedno místo.
Tloušťka obkladu 5 cm. Spáry mezi deskami 3 mm.

VÝKRES:	ČÍSLO VÝKRESU:	PROJEKT:	INVESTOR:	STUPEŇ:			PROJEKTANT:
				MĚŘÍTKO:	FORMÁT:	DATUM:	
SOKL	D.1.1.4a	Rekonstrukce fasády MÚ Valašské Meziříčí	Město Valašské Meziříčí	1:40	A3 (297x420mm)	18.12. 2024	Ing. arch. Barbora Císařová bara@holkyradyarchitekturu.cz +420 605 298 989

Ing. arch. Kristýna Sirová
kristyna@holkyradyarchitekturu.cz
+420 605 819 777

HRA