



Místo, dne: Zlín, 16. 8. 2023  
Vaše zn.: .....  
Naše zn.: RSD-33614/2023-8  
Vyřizuje: Ing. Jan Štěpán  
E-mail: jan.stepan@rsd.cz  
Telefon: 722 983 838

**Kubla&Architects s.r.o.**  
**Podlesí 508**  
**757 01 Valašské Meziříčí**  
**datová schránka: dmw35hz**

**Stanovisko k dokumentaci pro vydání územního a stavebního povolení „Revitalizace Tržnice I. etapa – Krásenský břeh“**

K Vaší žádosti o stanovisko k dokumentaci pro územní a stavební povolení (stupeň a zpracovatel: DUR+DSP 04/2023, Kubla&Architects s.r.o., Ing. Ondřej Kubla) sdělujeme:

Předložený projekt řeší revitalizaci stávající tržnice a navazujícího nábřeží. Pod mostem ev. č. 57-050 je nově umístěn objekt zázemí tržnice, který bude sloužit pro skladování vybavení tržnice a odpadovému hospodářství tržnice. Dále budou revitalizovány plochy navazujících komunikací, ploch zeleně a mobiliáře. Současně dojde k úpravě veřejného osvětlení a přeložení silnoproudých kabelů a datových sítí, bude umístěna nová dešťová kanalizace. Stavbou nebudou ovlivněny statické konstrukce sousedních staveb. Jedná se o revitalizaci veřejného prostranství.

Po prostudování předložené žádosti ŘSD ČR Správa Zlín souhlasí s předloženou projektovou dokumentací, s vydáním územního a stavebního povolení a následnou realizací akce za předpokladu dodržení námi stanovených podmínek:

- V případě zásahu do majetku ve správě ŘSD ČR požadujeme záruční dobu v délce trvání min. 60 měsíců na všechny dotčené/vybudované součásti mostu ev.č. 57-050 a silnice I/57.
- Konstrukce zázemí tržnice musí být demontovatelná pro umožnění přístupu k provedení případných opravných a údržbových prací na mostě ev.č. 57-050.
- Zástupcům ŘSD ČR a osobám provádějícím hlavní, běžnou či mimořádnou prohlídku mostu ev.č. 57-050 bude umožněn přístup do zázemí tržnice.
- Konstrukce zázemí, použité materiály, vybavení tržnice by měly být použity takové, aby v prostoru pod mostem zabránily vzniku potenciálního požáru, který by mohl vést k vážnému poškození konstrukce mostu.
- Žádáme zpracovat podrobnější dokumentaci umělého osvětlení mostu a jeho připevnění na mostní konstrukci v rámci dalšího stupně projektové dokumentace.
- Veškerá činnost na nemovitostech ČR musí být realizována v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“: <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost>.
- Před zahájením stavby požadujeme předložení ke schválení harmonogram prací, kontrolní a zkušební plán a technologický předpis.
- Před zahájením stavebních prací, nám bude oznámeno jméno a kontakt na zástupce zhotovitele, zodpovědného za provádění prací.
- Na email [jan.stepan@rsd.cz](mailto:jan.stepan@rsd.cz) a [ivo.grmela@rsd.cz](mailto:ivo.grmela@rsd.cz) požadujeme zasílat výzvy k účasti na kontrolních dnech předmětné stavby.



- Veškeré související investice budou hrazeny z prostředků investora.
- Žádáme předložit k vyjádření další stupeň projektové dokumentace.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky od data jeho vydání.

S pozdravem

Kontaktní adresa:  
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín  
Fügnerovo nábřeží 5476  
760 01 Zlín  
tel: 577 008 411/fax: 577 008 463

