

UMÍSTĚNÍ REPRODUKTORU DLE VÝVODU
KABEL. ROZVODŮ ŠKOLNÍHO ROZHLASU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č. MÍST.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA /M²/	SV. VÝŠKA /MM/	PODLAHA	POZNÁMKA
1.11	UČEBNA Č.111	46,85	3880	PVC +LŠTY 400/700 MM	



Rozvodná soustava:

Vnitřní rozvody NN
3+PE+N, 3x400/230V, 50Hz, TN-S

Ovládací obvody
1+N, 230V, 50Hz

Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41:

- 41Í.1. Proudové chrániče
- 41Í.7 Doplnující ochranné pospojování

VYPRACOVAL Čunek Pavel	ODP.PROJ.PROFESE Čunek Pavel	KONTROLOVAL	ODP.PROJ.STAVBY	Pavel Čunek Bystřička 206 756 24 Bystřička IČ: 69588953	Vyhotovení č.
					
OKRES: Zlínský		OBEC: Valašské Meziříčí		Tel: +420 571 443346 GSM: +420 603 422334 E--mail: cunek.pavel@iex.cz	
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí					
Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí SO 05 Učebna č.dv.111 – UČEBNA MATEMATIKY Technika prostředí staveb – Silnoproudá elektrotechnika				FORMAT	2 A4
				DATUM	10/2023
				STUPEN	DPS
				MERITKO	1:50
				ZAK.CISLO: 005–23–030	
Půdorys				ARCHIVNI CISLO 00523030	C.VYKRESU E 2