



Investor:

Město Valašské Meziříčí  
Jitka Piskláková Hladišová  
Náměstí 7/5  
75701 Valašské Meziříčí

Žadatel:

Ing. Jitka Piskláková Hladišová  
Jitka Piskláková Hladišová  
Juřinka 48  
75701 Valašské Meziříčí

Vaše značka:

Číslo jednací: **2386/2024**

Vyřizuje: **Ing. Pavlína Štachová**

Telefon: **+420 571484039**

E-mail: **pavlina.stachova@vakvs.cz**

Název akce:

**Kontejnerové stanoviště na ulici U Nemocnice,  
Valašské Meziříčí**

Upřesnění akce:

**Stavba se nachází na ul. U Nemocnice a je tvořena 3 kontejnerovými stanovišti. Stávající kontejnerová stání budou zrušena. Pozemek se nachází v zastavěném území. V okolí stavby se nachází bytové domy, jejichž obyvatelé budou kontejnerová stanoviště využívat.**

Důvod akce / žádosti:

**Povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení, terénní úpravy dle Stavebního zákona**

*Zájmové území*

Obec:

**Valašské Meziříčí**

Katastr:

**Valašské Meziříčí-město**

Datum vydání vyjádření:

**17.10.2024**

Platnost tohoto vyjádření:

**17.10.2025 (12 měsíců)**

V zadané lokalitě se nachází vodohospodářské zařízení: vodovod v majetku a ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., (dále jen vodohospodářské zařízení) viz. přiložená dokumentace. Upozorňujeme, že podkladová katastrální mapa v přiloženém snímku má pouze informativní charakter.

K vodohospodářskému zařízení, které není ve správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., a může se nacházet v uvedené lokalitě, vydává vyjádření jeho vlastník nebo provozovatel. Toto vyjádření se nevztahuje na vodovodní a kanalizační přípojky ve vlastnictví jejich majitelů na soukromých pozemcích.

Souhlasíme s vydáním povolení stavby dle přiložené situace, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření a předložené projektové dokumentace za podmínky, že **stavba musí být umístěna mimo ochranné pásmo vodohospodářského zařízení.**

Stanoviště 1 je přímo v kolizi s vodovodním řadem lit. DN 250, stanoviště č. 3 je v ochranném pásmu vodovodního řadu. V případě havárie vodovodního řadu hrozí vyplavení těchto podzemních kontejnerů. Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodohospodářského zařízení.

K vydání souhlasného vyjádření požadujeme předložit přepracovanou / doplněnou projektovou dokumentaci jako součást nové žádosti, zadané přes elektronický vyjadřovací systém - vyjadřovací portál společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.



**VODOVODY A KANALIZACE VSETÍN, a.s.**

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín  
Zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 11 Vsetín, Jasenická 1106

Ing. Pavlína Štachová  
technik TPČ  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

**Přílohy:**

počet příloh: 4

souborové přílohy:

- Situace č. 2.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: 95ae2f55f4bcb0a1ac19a1e1780be55a53bf4cd3)
- Situace č. 1.pdf (příloha vyjádření)  
(SHA1: d9fb824e607a610c2018b574b68a80ceecaa00af)
- C2\_koordinační situace.PDF (příloha žádosti)  
(SHA1: a591cfbbb5a0d1712137283151491426c884abcb)
- Legenda.pdf (legenda/interní příloha)  
(SHA1: ae9757fb3de56e1fbe1376aef47412a4e6039964)