



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zimní stadion – rekonstrukce technologického zařízení
Druh podle předmětu:	dodávky
Druh podle finančního limitu:	nadlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	otevřené řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 8. 7. 2025

Touto cestou Vás chcem požiadať o úpravu súťažných podkladov, nakoľko požiadavka verejného obstarávateľa uvedená v dokumente 10 Seznam techniků.doc citujem "1 osoba jako programátor řízení technologie s využitím AMiT jednotek" je podľa nášho názoru diskriminačná, nakoľko sa odkazuje na konkrétnu výrobu riadiacich jednotiek AMiT.

Máme za to, že ak programátor disponuje podobnými skúsenosťami v programovaní riadenia technológií chladenia zimných štadiónov s využitím riadiacich systémov aj od iných výrobcov (napr. SIEMENS), malo by byť umožnené uchádzačovi predložiť aj takého programátora, ktorý má skúsenosti v programovaní nielen s jednotkami AMiT, ale aj iných riadiacich jednotiek (napr. SIEMENS).

Preto navrhujeme uvedenú požiadavku z dokumentu 10 Seznam techniků.doc nahradit' textom "1 osoba jako programátor řízení technologie s využitím různých řídicích jednotek s prokazatelnou zkušeností z praxe min. 5 let a praktickou zkušeností s řízením minimálně 3 zimních stadionů", koniec citácie.

Súčasne žiadame túto diskriminačnú požiadavku upraviť aj v dokumente 11 Tabulka pro hodnocení.doc, aby bolo možné nahradit' slovíčko AMiT za slovíčko "různých řídicích".

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl prokazatelné zkušenosti s programováním řídicích jednotek značky AMiT, neboť vychází ze skutečnosti, že nyní jsou tyto jednotky na zimním stadionu ve stávajících zařízeních využívány. Zadavatel požaduje, aby systém řízení chladicích technologií, které jsou předmětem rekonstrukce v rámci této veřejné zakázky, byl se stávajícím systémem plně kompatibilní. Toho lze dosáhnout jedině za použití AMiT jednotek.

Protože zadavatel nepřipouští a ani za daných okolností nemůže připustit využití jiného systému řízení chladicích technologií, požaduje po dodavateli doložení, že disponuje (např. i poddodavately) osobou programátora řízení technologie s využitím AMiT jednotek s prokazatelnou zkušeností z praxe min. 5 let a praktickou zkušeností s řízením minimálně 3 zimních stadionů. Jelikož je programování řídicích technologií s využitím AMiT jednotek specifickou činností, nepřipouští se zkušenosti z programování řídicích jednotek jiných systémů. Zadavatel považuje požadavek na osobu se zkušenostmi s programováním



konkrétního typu řídících jednotek za jediný možný způsob, jak zaručit úplnou kompatibilitu a bezproblémový chod systémů řízení všech technologických jednotek zimního stadionu, a to včetně následné údržby a servisu v rozsahu dle přílohy č. 4 Specifikace servisních činností zadávací dokumentace.

Ve Valašském Meziříčí 10. 7. 2025