


Přípojková skříň RIS4 - přehledové schéma vývodu

Název akce: Stavební úpravy I.NP objektu č.p. 736, Žerotínova ulice, Valašské Meziříčí  
Investor: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí



VÝVOD C.
CISLO
KABELU
TYP
KABELU
ZARIZENÍ
Pi [kW]

RE č.p. 736
WL RE
AYKY 3x240+120



RE

cca 35,0kVA

Délka kabelu cca 30m

Elektroměrový rozvaděč objektu  
objekt č.p. 736, ul. Žerotínova  
Elektroměrový rozvaděč pro 4 SOM  
Umístění I.NP v chodbě m.č. 103

č.p. 736
WZ Z
FeZn 30x4,10mm



Zemní soustava objektu č.p. 736, ul. Žerotínova  
757 01, Valašské Meziříčí

TYP PROVEDENÍ: Vestavná přípojková skříň do fasády, ČEZ Distribuce a.s.  
KRYTÍ: IP44, třída ochrany I., do 250A, 690Vstř.  
ROZMĚRY: výška 450mm, šíře 600mm, hloubka 240mm  
DĚLENÍ: Bez dělení, vodorovné uspořádání výzbroje  
NÁTĚR: Oceloplechový šedá RAL (7034)  
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI  
PŘÍVOD (Y): spodem  
VÝVODY: spodem

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V SOULADU S VYHLÁŠKOU 499/2006  
Sb. A S VYHLÁŠKOU  
503/2006 Sb. PRO ÚČELY STAVEBNÍHO A ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ.  
TENTO STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NENAHAŽUJE DOKUMENTACI  
PROVÁDĚCÍ.

Tato dokumentace byla zpracována na základě podkladů poskytnutých správcí sítí, investorem a projektantem část stavební.  
Tento výkres svou podrobností a přesností odpovídá potřebám profese elektro.  
Pro přesné odměřování je určena katastrální mapa dotčeného území a dokumentace část stavební.

Dokumentace část: D.1.4.3 Elektroinstalace

Stupeň dokumentace: DÚR+DSP

LIST C.: 1.	Přípojková skříň RIS4 – přehledové schéma vývodu			ARCHIVNI CISLO:
LISTU: 1x4				VYKRES CISLO:
Měřítka ----	OBJ.C.,PJ: SO 01 č.p. 736	ZAK.CISLO: 23/2024	AKCE: Stavební úpravy I.NP objektu č.p.736, Žerotínova ulice, VM	E-01
Ing. Pavel Poruba IČ:46574450	PROVEDL: ing. Poruba	DATUM: 06/2024	INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí	