



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Revitalizace sportovního areálu TJ Valašské Meziříčí

Druh podle předmětu:

stavební práce

Druh podle finančního limitu:

podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 2. 9. 2025

Zadavatel požaduje, aby součástí nabídky byl i Světelně technický výpočet včetně výpočtu rušivého světla. Rádi bychom zadavatele upozornili, že světelný výpočet by měl být standardně součástí projektové dokumentace elektro. Žádáme zadavatele, aby upustil od tohoto požadavku a nepřenesl tuto zátěž na účastníky, popř. aby požadoval doložení světelného výpočtu až od zhotovitele, kdy je měření intenzity osvětlení součástí plnění, viz položka níže: 28 Měření intenzity osvětlení kpl 1,00000.

Odpověď na dotaz č. 1

V rámci stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace „**TJ Valašské Meziříčí – Osvětlení atletického stadionu – Žerotínova 736**“ se připouští dodávka různých typů svítidel, a to při umístění na stožáry osvětlení o výšce, která není pevně stanovena.

Zadavatel požaduje zpracování světelně technického výpočtu včetně výpočtu rušivého světla již v rámci podané nabídky z toho důvodu, aby dodavatel i zadavatel měl jistotu, že dodavatelem navrhovaná a naceněná kombinace svítidel a stožárů vyhoví požadavkům stanoveným projektovou dokumentací.

Zadavatel má důvodné obavy, že může dojít k situaci, kdy dodavatel vyrobí stožáry, osadí je celkem 40 ks svítidel, ale zadavatelem zvolená kombinace nevyhoví požadovaným parametrům. Protože dodávka svítidel i stožárů je časově náročná a případná náhrada nevyhovující kombinace svítidel a stožárů až po samotné instalaci by mohla ohrozit termín dokončení, požaduje prověření výše uvedeného světelně technickým výpočtem včetně rušivého světla již v rámci podané nabídky.

Od požadavku na doložení výše uvedeného již v rámci nabídky zadavatel neustupuje a trvá na něm.

Ve Valašském Meziříčí 3. 9. 2025