

OKS



Městský úřad Valašské Meziříčí 1	
ČJ	MěÚVM 021672/2019
Datum	25. 02. 2019
Listů/příloh	1/2

MěÚ Valašské Meziříčí  
Doručeno: 25.02.2019  
MeÚVM 021672/2019  
listy:1 přílohy:2



muvmes71401cfb

Město Valašské Meziříčí  
Náměstí 7  
Valašské Meziříčí  
757 01



D0000000101470813708

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

001102680142

NAŠE ZNAČKA

8120068732

LINKA

800 850 860

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

21. 2. 2019

### Vyjádření Provozovatele distribuční soustavy k žádosti č. 8120068732

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Svěrákova, kat. území: Krásno nad Bečvou, parc. č.: 1688 a 17, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad, ze dne 31. 1. 2019, lze vyhovět po splnění následujících podmínek.

#### Přeložka bude provedena tímto způsobem:

Stávající podzemní kabelové vedení NN AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> je v kolizi s připravovanou stavbou "Rozšíření parkoviště Masarykova ve Valašském Meziříčí". Návrh řešení: Ze stávající rozpojovací jistič skříně SR3/R108/ bude vyveden nový kabel AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> v nové trase, který bude naspojován na parcele č.1688 na stávající podzemní kabelové vedení NN.Délka nového podzemního kabelového vedení NNA AYKY 3x120+70mm<sup>2</sup> je cca 45m.

V ceně přeložky jsou zahrnuty částky za PD, ING, VYP, GEOV, GEOZ, VB, správní poplatky. Zmíněné úpravy může provést dle §47 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. V příloze Vám zasíláme návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení ve 2 vyhotoveních. Pokud s tímto návrhem souhlasíte, tak oba podepsané návrhy zašlete na adresu ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 19, 326 00, Plzeň k rukám pan(i) Pavel Dobrovodský. Obratem Vám zašleme námi potvrzenou smlouvu. Po uzavření smlouvy zahájíme zpracování projektové dokumentace včetně získání stavebního povolení. Následně bude upřesněna výše ceny přeložky a uzavřena smlouva na její úhradu. Po úhradě zálohy bude provedena přeložka zařízení distribuční soustavy a zbylé náklady vyfakturovány po jejím ukončení.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na přeložku zařízení distribuční soustavy cca 108 000,00 Kč. Výše této ceny bude upřesněna smluvním vztahem.

Platnost stanoviska je do 23. 8. 2019, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřeshňující tuto dobu.

S pozdravem

Ing. Vít Grabec  
Vedoucí oddělení Připojování

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace), e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100 | zásilací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00