

**ST SERVIS s.r.o., Krásno nad Bečvou, Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí**

**IČO: 63322528, DIČ: CZ 63322528, tel. 571 618 613-5, fax. 571 611 665**

---

Datum: 8. února 2022

**Paní  
Eva Blažková**

Vyřizuje: Marcela Ovčáčíková

**Havlíčková 234/1  
757 01 Valašské Meziříčí**

**Vyjádření k PD: „Rozšíření parkoviště, Masarykova ul. ve Valašském Meziříčí“**

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené PD sdělujeme:

Ulicí Seifertovou – Jičínskou je vedena pátevní parovodní větev DN 250/100.

Další pátevní větev DN 500/200 je uložena podél zeleného pásu i chodníku po celé délce ulice Svěrákova až pod stávající parkoviště ul. Svěrákova – Křižná.

V prostoru stávajícího parkoviště je umístěna dělicí šachta, kde se pátevní parovod DN 500/200 dělí na dvě samostatné větve. Jedná se o parovod DN 250/100 pro sídliště Smetanova-Štěpánov, a parovody 250/100 pro sídliště Vyhlička I a sídliště Vyhlička II/1 a sídliště Vyhlička II/2.

Parní i kondenzátní potrubí je uloženo v prefabrikovaných žlabech se zákrytovými deskami. Vzhledem k tomu, že tyto parovody již nejsou provozovány, lze při stavbě parkovišť jejich část na náklad investora stavby odstranit.

Situaci parovodů přikládáme.

Na požádání předložíme vzorový řez likvidace parovodu.

Tímto vyjádřením dáváme souhlas s prodloužením platnosti společného povolení.



S pozdravem a poděkováním za spolupráci

**Miroslava Wrzecká  
jednatel společnosti**