



Legenda potrubí:

- Studená voda – plastové potrubí PP–RCT PN16
- Teplá voda – plastové potrubí PP–RCT PN16
- Cirkulace – plastové potrubí PP–RCT PN16

Stoupací potrubí vnitřního vodovodu je vedeno v instalační šachtě. Ležaté rozvody potrubí budou zasekány do stěny, vedeny v instalační předstěně nebo vedeny v podhledu pod stropem. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva. Potrubí je izolováno termoizolační trubicí MIRELON.

Legenda stoupaček:



Uložení potrubí:

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem a budou vedeny v podpěrných žlábech.

Vzdálenost upevňovacích bodů plastových trubek:

- 20 – max. 0,9 m
- 25 – max. 1,1 m

Vzdálenost upevňovacích bodů ocelových trubek:

- 22 – max. 1,3 m
- 28 – max. 1,5 m
- 35 – max. 1,6 m

Potrubí bude uloženo volně, pokud není označeno jinak (PB – pevný bod), tak aby mohla probíhat kompenzace.

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA – rohový ventil DN15–3/8”
U	UMYVADLO – rohový ventil 2xDN15–3/8”
P	PISOÁR – rohový ventil DN15–3/8”
VL	VÝLEVKA – rohový ventil 2xDN15–3/8”
PR	PRAČKA – rohový ventil DN15–3/8”
SŠ	SUŠIČKA

Legenda armatur a zařízení:

KKV – KULOVÝ KOHOUT

Izolace potrubí:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Tloušťka izolace potrubí studené vody:

- 20 – 25 – min. 9 mm
- 32 – 40 – min. 13 mm
- 40 – 75 – min. 20 mm

Tloušťka izolace potrubí teplé vody a cirkulace:

- 20 – min. 20 mm
- 25 – min. 20 mm
- 32 – min. 25 mm
- 40 – min. 25 mm

Legenda místností:

Č.M.	ÚČEL
301	Předsíň WC muži
302	WC muži
303	Předsíň WC ženy
304	WC ženy
305	Prádelna
306	Úklidová místnost

<div>S WHG</div>		<div>S WHG s.r.o.</div> <div>U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5</div> <div>IC 63321271 DIC CZ63321271</div>	
NÁZEV AKCE: SVČ Domeček - Oprava sociálního zařízení v pavilonu B - 3. NP		MÍSTO AKCE: Val. Meziříčí-město [776360] parc. č. 2586/48	
ZHOTOVITEL PD: S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5		STUPEŇ PD: DSP	
INVESTOR: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		MĚŘÍTKO: 1:50	
AUTORIZOVAL: ING. ONDŘEJ SURÝ, ČKAIT 1302451		DATUM: 09/2025	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ONDŘEJ SURÝ		FORMÁT: 2xA4	
VYPRACOVAL: Vojtěch Zeman		ZAKÁZKA: -	
OBJEKT: SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí		Č. VÝKRESU: D.1.2.2.-03	
ČÁST: D.1.2.2 - Výkresová část			
VÝKRES: Půdorys 3.NP - vodovod			