


Legenda potrubí:

- Studená voda – plastové potrubí PP–RCT PN16
- Teplá voda – plastové potrubí PP–RCT PN16
- Cirkulace – plastové potrubí PP–RCT PN16

Stoupací potrubí vnitřního vodovodu je vedeno v instalační šachtě. Ležaté rozvody potrubí budou zasekány do stěny, vedeny v instalační předstěně nebo vedeny v podhledu pod stropem. Připojovací potrubí bude zasekáno do zdiva. Potrubí je izolováno termoizolační trubicí MIRELON.

Legenda stoupaček:



Uložení potrubí:

Veškeré potrubní rozvody vedené po konstrukcích budou upevněny příslušným kotvicím materiálem a budou vedeny v podpěrných žlábech.

Vzdálenost upevňovacích bodů plastových trubek:

- 20 – max. 0,9 m
- 25 – max. 1,1 m

Vzdálenost upevňovacích bodů ocelových trubek:

- 22 – max. 1,3 m
- 28 – max. 1,5 m
- 35 – max. 1,6 m

Potrubí bude uloženo volně, pokud není označeno jinak (PB – pevný bod), tak aby mohla probíhat kompenzace.

Legenda zař. předmětů:

WC	ZÁCHODOVÁ MÍSA – rohový ventil DN15–3/8"
U	UMYVADLO – rohový ventil 2xDN15–3/8"
P	PISOÁR – rohový ventil DN15–3/8"
VL	VÝLEVKA – rohový ventil 2xDN15–3/8"
PR	PRAČKA – rohový ventil DN15–3/4"
SŠ	SUŠIČKA

Legenda armatur a zařízení:

KKV – KULOVÝ KOHOUT

Izolace potrubí:

Veškeré potrubní rozvody budou opatřeny izolací dle Vyhlášky č. 193/2007, dle potřeby bude tloušťka izolace optimalizována ekonomickým výpočtem.

Tloušťka izolace potrubí studené vody:

- 20 – 25 – min. 9 mm
- 32 – 40 – min. 13 mm
- 40 – 75 – min. 20 mm

Tloušťka izolace potrubí teplé vody a cirkulace:

- 20 – min. 20 mm
- 25 – min. 20 mm
- 32 – min. 25 mm
- 40 – min. 25 mm

S WHG

S WHG s.r.o.
U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5
IC 63321271 DIC CZ63321271

NÁZEV AKCE:	SVČ Domeček - Oprava sociálního zařízení v pavilonu B - 3. NP		MÍSTO AKCE:	Val. Meziříčí-město [776360] parc. č. 2586/48
ZHOTOVITEL PD:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5		STUPEŇ PD:	DSP
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí		MĚŘÍTKO:	1:50
AUTORIZOVAL:	ING. ONDŘEJ SURÝ, ČKAIT 1302451		DATUM:	09/2025
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	ING. ONDŘEJ SURÝ		FORMÁT:	2xA4
VYPRACOVAL:	Vojtěch Zeman	Jakub Smieško	ZAKÁZKA:	-
OBJEKT:	SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí		Č. VÝKRESU:	D.1.2.2.-04
ČÁST:	D.1.2.2 - Výkresová část			
VÝKRES:	Axonometrie - vodovod			