

















LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- zásuvka 230V jednonásobná
- zásuvka 230V dvojnásobná
- zásuvka 230V s přep. ochranou
- zásuvka 230V IP44
- zásuvka 400V, 3f, 5P, 16A
- anténní zásuvka + datová zásuvka
- 230V vývod pro spotřebiče
- stávající rozvodnice
- vypínač pod omítku č.1
- vypínač pod omítku č.5
- vypínač pod omítku č.6
- vypínač pod omítku č.6+6
- vypínač pod omítku č.7
- čidlo pohybu
- světelný vývod 230V
- světelný vývod s AKU zdrojem, nouzový

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POZNÁMKA
301	Předsíň WC muži	7,90	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=2700mm
302	WC muži	8,46	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=3150mm
303	Předsíň WC ženy	6,70	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=2700mm
304	WC ženy	7,37	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm) Kazetový podhled v=3150mm
305	Prádelna	2,50	Keramická dlažba (600x600mm)	Keramický obklad (300x600mm)
306	Úklidová místnost	1,73	Keramická dlažba	Ker. obklad v=1500mm

POZNÁMKY

- elektroinstalace v nových stavebních úpravách sociálního zázemí bude napojena ze stávajícího rozvaděče RM umístěného na chodbě v 3.NP, rozvody budou provedeny částečně v lištách (na chodbě),následně jako skrytá montáž, kabely CYKY, uloženými pod omítkou (nad podhledem).
- výška osazení vypínačů je s.h.1,2m nad úrovní podlahy, zásuvky osadit dle požadavků investora
- všechny zásuvky a elektro spotřebiče napojit přes proudové chrániče I_{dn}=30mA
- provést ochranné pospojování – vyrovnání potenciálů

DRUH SOUSTAVY: 3 N PE, AC50HZ, 230/400V, TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41: PROUDOVÝMI CHRÁNIČI A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

S WHG		S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5 IC 63321271 DIC CZ63321271	
AKCE:		MÍSTO:	
SVČ Domeček - Oprava sociálního zařízení v pavilonu B - 3. NP		k.ú. Val. Meziříčí-město, [776360] parc. č. 2586/48	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	S WHG s.r.o. U Nikolajky 3325/32, 150 00 Praha 5	STUPEŇ:	DPPS
AUTORIZOVAL:	Ing. Michal Podešva, Křižná 35/637 Valašské Meziříčí 75701	VARIANTA:	-
INVESTOR:	Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí	DATUM:	09/2025
		FORMÁT:	2xA4
VYPRACOVAL:	Vojtěch Zeman	ARCH. ČÍS.:	-
OBJEKT:	SVČ Domeček, Zdeňka Fibicha 287, 757 01 Valašské Meziříčí	MĚŘÍTKO:	1:50
ČÁST:	D.1.3 Elektroinstalace		
VÝKRES:	Půdorys 3.NP - elektroinstalace	ČÍS.VÝKR.:	D.1.3-01