



Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Sociální zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel				Celkem (W)
		0		0	0	Zde již nová el. Osvětlení			0

Jídlna + družina									
Místnosti 2.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba	8	86,4	691,2	8	40	0	0	320
102	Schodiště	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Sociální zařízení	0	0	0	0	0	0	0	0
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		8		691,2	8	4			320
Zde již nová el. Osvětlení - Schodiště + soc. zařízení									

Satny									
Místnosti 1.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba mezi šat. a bud. A	1	86,4	86,4	1	40	0	0	40
102	Satny - levá část	11	86,4	950,4	11	40	0	0	440
103	Schody u staré tělocvičny	1	86,4	86,4	1	40	0	0	40
104	Ystupní hala	7	86,4	604,8	7	40	0	0	280
105	Satny - pravá část	10	86,4	864	10	40	0	0	400
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		30		2592	30	16			1200

Dlíný a příslušenství tělesné výchovy - Část A									
Místnosti 1.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba	9	86,4	777,6	9	40	0	0	360
102	WC Zam.	1	36	36	1	18	0	0	18
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		10		813,6	10	4			378

Dlíný a příslušenství tělesné výchovy - Část B									
Místnosti 1.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba u šaten	3	43,2	129,6	3	40	0	0	120
102	Chodba mezi šat. a 1. st.	6	43,2	259,2	6	40	0	0	240
103	Chodba u dílen	6	43,2	259,2	6	40	0	0	240
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		15		648	15	5			600

1.-5. ročník									
Místnosti 1.NP - Levá strana									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
108	Chodba	5	43,2	216	5	40	0	0	200
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		5		216	5	2			200

1.-5. ročník									
Místnosti 1.NP - Pravá strana									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
108	Chodba	6	43,2	259,2	6	40	0	0	240
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		6		259,2	6	3			240

1.-5. ročník									
Místnosti 2.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
208	Chodba	12	43,2	561,6	12	40	0	0	480
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		12		561,6	12	5			480

Chodba mezi šatnami a školní jídelnou									
Místnosti 1.NP									
Číslo místnosti	Účel místnosti	Počet svítidel (ks) - stávající	Přiklon svítidla (W) - stávající	Celkový příkon (W) - stávající	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Počet svítidel (ks) - nové	Přiklon svítidla (W) - nové	Celkový příkon (W) - nové
101	Chodba u šk. jídelny	5	86,4	432	5	40	0	0	200
102	Chodba mezi jíd. a šatn.	9	86,4	777,6	9	40	0	0	360
		Celkem stávajících svítidel		Celkem (W)	Celkem nových svítidel	Počet PIR čidel			Celkem (W)
		14		1209,6	14	6			560

Celkem svítidel - pův. stav (ks)	212
Celkem nových vyměňovaných svítidel (ks) - nový stav	194
Celkem odstraněných svit. (ks)	18
Počet sam. PIR čidel (ks)	70
Přiklon stáv. svítidel (W)	16932
Přiklon nových vym. svit. (W)	8942