



Eva Blažková
Havlíčková 234/1
757 01 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
1101578599VYŘIZUJE / LINKA
Daněk/800850860MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Val. Meziříčí / 11.12.2018

Stanovisko ČEZ Distribuce, a.s., k žádosti ev. číslo 1101578599, vydané pro účely územního a stavebního řízení.

Název stavby: Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa.

Kat. území: Krásno nad Bečvou.

Parc.číslo : viz. PD

Předložené podklady:

Koordinační situace stavby.

ČEZ Distribuce, a.s., **souhlasí s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení** pro výše uvedenou stavbu při dodržení následujících podmínek:

- podmínky pro existující zařízení energetické společnosti č. 0101012658.
- před zahájením výkopových prací požádá zhotovitel o vytyčení stávajícího kabelového vedení VN a NN. Zemní práce budou prováděny v ochranném pásmu (OP) kabelového vedení VN a NN zásadně ručně. V případě, že dojde odkrytí kabelového vedení, bude stavebníkem přizván zástupce společnosti ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu uložení vedení a dohodne se zhotovitelem další postup. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před provedením záhozu výkopu v místech souběhu a křížení se zařízením DS musí být přizván zástupce ČEZ Distribuce a.s., který provede kontrolu před záhozem. O této kontrole bude proveden záznam do stavebního deníku zhotovitele.
- před započatím práce požádá zhotovitel naši společnost, ČEZ Distribuce, a.s. o vydání souhlasu s činností v OP zařízení DS.
- při provádění stavby respektovat podmínky pro činnost v blízkosti elektrického zařízení dle normy ČSN EN 50110-1 ed.2. a PNE 330000-6.
- hloubka uložení stávajícího kabelového vedení VN a NN bude i po realizaci stavby v souladu s normami ČSN 73 6005 a PNE 34 1050.
- v místech střetů mezi zemním kabelovým vedením NN, příjezdovou komunikací pro parkovací stání na parcele č. 244/8 a parkovacím stání na parcele č. 241/1 budou uloženy chráničky pro následné protažení nových kabelu NN. Tyto práce budou provedeny smluvním partnerem ČEZ

ČEZ Distribuce, a. s. Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860 e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

Distribuce a.s. na náklady Města Valašské Meziříčí a budou konzultovány s projektantem, který bude řešit projektovou dokumentaci opravy kabelového vedení NN vedenou naší společností pod číslem IE-12-8006675.

- dále projektová dokumentace řeší mechanickou ochranu zemního kabelového vedení VN v místě vybudování nových chodníků na parcele č. 244/8. Toto výše uvedené opatření bude provedeno smluvním partnerem ČEZ Distribuce a.s. na náklady Města Valašské Meziříčí.

Toto stanovisko má platnost 1 rok od data vydání.

Poznámka: Při další korespondenci uvádějte značku podle záhlaví.

S pozdravem



ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČO: 247 29 035

247

Ing. Libor Socha
Vedoucí oddělení Správy energetického majetku – Sítě Morava