



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:

Výměna oken, podlahových krytin, osvětlení, stoupaček a výmalba ve 3. a 5.NP v budově MěÚ na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí

Druh podle předmětu:

stavební práce

Druh podle finančního limitu:

podlimitní režim

Druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí, se sídlem Náměstí 7/5, 757 01
Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel na základě žádosti ve smyslu § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) a ve smyslu bodu 16.2 zadávací dokumentace poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 04. 03. 2026

Dobrý den,

žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

1. Není přiložen výkaz výměr elektroinstalace pro 3. a 5. NP.
2. Nesoulad v počtu sestav oken PL1 ve 3.NP. Ve výkazu výměr je 50 ks oken, na výkrese půdorysu 3.NP a ve výpisu prvků je 24 sestav což je 48 ks oken.

Děkujeme

Odpověď na dotaz č. 1

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr týkající se elektroinstalace není součástí veřejné zakázky, jelikož se jedná pouze o výměnu svítidel a jejich přepojení.

Počet oken je navýšen z důvodu přesunu pokladny do přízemí, z tohoto důvodu zadavatel v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr uvádí 2 ks navíc.

Ve Valašském Meziříčí dne 04. 03. 2026