

Optické sítě s.r.o.
Zašovská 778
757 01 Valašské Meziříčí
IČ 29460212

Valašské Meziříčí 14.11.2018

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací Metropolitní datové sítě města Valašské Meziříčí ve správě firmy Optické sítě s.r.o.

Číslo: 874/2018
Vyřizuje: Monika Bulinská
Věc: **Vyjádření k PD pro územní a stavební povolení**
Název stavby: **Regenerace panelového sídliště Vyhlídka – V. Etapa, lokalita ulic Havlíčkova a Zd. Fibicha**
Žadatel: Eva Blažková
Havlíčková 234/1
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 68335857
Místo stavby: Valašské Meziříčí
Katastrální území: Valašské Meziříčí-město
Parcelní číslo: 2550/7, 2551/24, 2552/22, 2552/18, 2552/12, 2552/3, 2552/13, 2551/20, 2551/15, 2551/14, 2551/3, 2551/23, 2544/58, 2544/57, 2551/2, 2551/12, 2551/8, 2551/9, 2563/26, 2563/27, 2563/51, 2563/28, 2563/52, 2563/66, 2551/17, 2551/19, 2542, 2545/19, 2545/20, 2545/8, 2545/1, 2543, 2544/35, 2545/21, 2586/56, 2586/29, 2546/27, 2544/38, 2546/1, 2545/22, 2546/20, 2546/7, 2545/10, 2545/14, 2563/29, 2563/61, 2586/88, 2546/19, 2586/87, 2546/18, 2546/22, 2563/40, 2563/4, 2544/41, 2544/39, 2544/36

Na základě předložené projektové dokumentace sdělujeme, že **dojde ke střetu s Metropolitní datovou sítí města Valašské Meziříčí.**

Digitální mapy jsou dostupné u firmy Optické sítě s.r.o. (mob. 777 737 623, e-mail numeri@numeri.cz). V případě potřeby trasu vytyčí geodet Ladislav Vrána (mob. 604 213 873, e-mail geodet-vrana@seznam.cz).

Podmínky pro provádění stavebních prací v blízkosti vedení veřejné komunikační sítě. Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození vedení.

- Při činnostech v blízkosti vedení je nutno respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení.
- Zahájení stavby stavebník oznámí předem naší společnosti, a to písemnou formou

nejméně 15 dnů před započítím prací.

- Výkopové práce je nutno oznámit předem min. 10 pracovních dnů společnosti Optické sítě s.r.o. (777 737 623, e-mail: neri@neri.cz)
- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy vedení na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou vedení prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odstavec 1, příloha č.3 kap. IV. čl. 3 a 4).
- Při křížení nebo souběhu s podzemní telekomunikační sítí budou dodrženy podmínky ČSN 73 6005.
- Ve vzdálenosti 1,5m od vyznačené trasy nepoužívat mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a dbát zvýšené opatrnosti.
- Odkryté vedení stavebník řádně zabezpečí proti poškození, a to i třetí osobou.
- Při případném poškození vedení bude o tom stavebník neprodleně informovat společnost Optické sítě s.r.o. (777 737 623, 576 515 000). Při odkrytí vedení je nutno vyzvat pracovníka společnosti Optické sítě s.r.o. ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve potom je možné provést zához.
- V případě provádění prací v objektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury vnějších i vnitřních vedení na omítce i pod ní (nařízení vlády č. 591/2006 Sb., § 3 písm. b) odstavec 5. příloha č. 3 kap. XII. čl. 1).
- V případě nutnosti přeložení vedení nese stavebník, který vyvolá překládku nadzemního nebo podzemního vedení, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku vedení, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení vedení, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení vedení, kontaktovat společnost Optické sítě s.r.o. (777 737 623, 576 515 000) za účelem projednání podmínek přeložení vedení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít s vlastníkem vedení „Smlouvu o provedení vynucené překládky vedení“.

Toto Vyjádření je platné 1 rok od data vydání a vztahuje se pouze k území a rozsahu prací, vyznačených žadatelem v předložené dokumentaci.

Vyjádření bylo vydáno podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Příloha: zákres vedení sítě

Vyjádření vydal:


Optické sítě s.r.o.
Zašovská 778, Valašské Meziříčí
757 01, Tel.: 571 618 901

Monika Bulinská

Na vědomí:

MěÚ Valašské Meziříčí – odbor majetkové správy
Soudní 1221
757 01 Valašské Meziříčí

NUMERÍ®

Optické sítě s.r.o., Zašovská 778, 757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 576 515 000, <http://www.numeri.cz>, e-mail: neri@neri.cz