



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků, U Apolla
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 1. 10. 2019

U oplocení sportovního hřiště je ochranná a tlumící síť z PVC. Může být tato síť z jiného materiálu např. PP a nebo PE, PVC se běžně nepoužívá. Dále prosíme i o upřesnění požadované velikosti ok u těchto sítí.

Odpověď na dotaz

Ochranná síť může být i z PE nebo PP, doporučená velikost oka 30-45 mm.

Ve Valašském Meziříčí dne 2. 10. 2019

<otisk razítka>
<elektronicky podepsáno>
Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele