



## **VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1**

### **Identifikace veřejné zakázky:**

|                               |                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název:                        | <b>Regenerace panelového sídliště Vyhlídka – V. etapa, lokalita ul. Havlíčkova a Zd. Fibicha</b> |
| Druh podle předmětu:          | stavební práce                                                                                   |
| Druh podle finančního limitu: | podlimitní režim                                                                                 |
| Druh zadávacího řízení:       | zjednodušené podlimitní řízení                                                                   |

### **Zadavatel:**

**Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

### **Dotaz č. 1 ze dne 27. 9. 2019**

V Zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací....RPS Vyhlídka – V.etapa je v listu 02 – Sportovní hřiště D.1.1 pol. č. 47 – 57922122R Polyuretanový povrch EPDM, propustný na podkl.vrstvě ze syntet. betonu vč. lajnování na minikopanou, basket a volejbal – m2 – 312,000, ale nikde není uvedena barva povrchu. Žádáme o prověření a doplnění barvy.

### **Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 27. 9. 2019**

Barva povrchu bude vínově červená stejně jako na ostatních hřištích v rámci sídliště. Podkladní beton je součástí dodávky a hřiště a bude tedy i součástí ceny.

### **Dotaz č. 2 ze dne 27. 9. 2019**

V Zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací....RPS Vyhlídka – V.etapa je v listu 010 – SO 10 Úprava a doplnění VO nesoulad s TH ukazateli na str. 4 v příloze SO10\_01\_techická\_zpráva.

V pol. č. 30 Mont+dod silniční ocel.bezpaticový stožár s výložníkem 2,0m metalizovaný výšky 8m svítidlo hliník/sklo LED vč. všech doplňků - kus – 13,000, i když v TH ukazatelích je uvedeno jen 9 kusů. Ve výkazu výměr chybí položky na ocenění chráničky PE DN 75 v délce 1 060 m, zemního vodiče FeZn 8 mm v délce 1 060 m a Krytí výstražnou fólií z PVC 25 cm v délce 1 060 m. Žádáme o prověření a případnou opravu výkazu výměr.

### **Odpověď na dotaz č. 2 ze dne 27. 9. 2019**

Výměry budou opraveny ve výkazu výměr. Zadavatel vkládá Přílohu č. 2 Oprava Vyhlídka - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění provedené úpravy.

### **Dotaz č. 3 ze dne 27. 9. 2019**

V Zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací....RPS Vyhlídka – V.etapa jsou v některých listech položky pro Vedlejší rozpočtové náklady – geodetické práce před výstavbou a po výstavbě, u některých i provozní vlivy a silniční provoz – dočasné dopravní značení, i když existuje samostatný list 011 – Vedlejší rozpočtové náklady a v něm položky pro vytýčení IS, zaměření skutečného provedení, vytýčení hranic sousedních pozemků, ostatní provozní vlivy, silniční provoz-



dočasné dopravní značení. Musíme oceňovat i položky VRN v jednotlivých listech, které jsou shodné se samostatným listem 011 – Vedlejší rozpočtové náklady, nebo dojde k opravě výkazu výměr?

**Odpověď na dotaz č. 3 ze dne 27. 9. 2019**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel nacenil položky VRN samostatně pro každý objekt tak, jak jsou uvedeny ve výkazu výměr pro jednotlivé objekty. V objektu 011 VRN jsou uvedeny a budou naceněny vedlejší rozpočtové náklady společné pro celou stavbu vyjma VRN již uvedených samostatně v jednotlivých objektech.

**Dotaz č. 4 ze dne 30. 9. 2019**

V Zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací....RPS Vyhlídka – V.etapa je v listu 02 – Sportovní hřiště D.1.1 chybí celý oddíl 997 – Přesun sutě. Žádáme o prověření a doplnění výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 4 ze dne 30. 9. 2019**

Výměry budou opraveny ve výkazu výměr. Zadavatel vkládá Přílohu č. 2 Oprava Vyhlídka - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění provedené úpravy.

**Dotaz č. 5 ze dne 30. 9. 2019**

V Zadávací dokumentaci v dokumentu Příloha č. 2 Soupis stavebních prací....RPS Vyhlídka – V.etapa je v listu 04 – D.1.1 jsou v oddíle 997 – Přesun sutě špatné výměry neodpovídající odstraňování povrchů v oddíle 1 – Zemní práce. Žádáme o prověření a opravu výkazu výměr.

**Odpověď na dotaz č. 5 ze dne 30. 9. 2019**

Výměry budou opraveny ve výkazu výměr. Zadavatel vkládá Přílohu č. 2 Oprava Vyhlídka - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění provedené úpravy.

*Pro vyloučení pochybností zadavatel na profilu zadavatele uveřejňuje aktualizovanou Přílohu č. 2 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění respektujícím provedené úpravy, uveřejněnou pod názvem: Příloha č. 2 Oprava Vyhlídka - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.*

Ve Valašském Meziříčí dne 2. 10. 2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová  
kontaktní osoba zadavatele