



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Regenerace panelového sídliště Křižná – V. etapa, lokalita ul. Křižná, Seifertova, Bratří Čapků, U Apolla
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 4. 10. 2019

Dle návodu na osazení polopodzemních kontejnerů se tyto osazují na betonový podklad tl.20 cm a do rohů se vkládají roxory. Ve výkazech výměr je pouze štěrkopískový násyp.

U vsakovacího objektu c.1.9 dle půdorysu jsou 2 revizní šachty DN600. Ve VV je pouze jedna. Prosíme o doplnění VV.

Odpověď na dotaz

Dle projektové dokumentace jsou polopodzemní kontejnery osazeny na štěrkopískovém podsypu tl. 150 mm. Pod štěrkopískovým podsypem je hutněná zemní pláň E def2 - 45 MPa.

Navržené kontejnery **nejsou** osazeny na betonové desce s výztuží.

Šachta uvedená ve výkazu je samostatná kalová šachta ŠK1, která je mimo vlastní vsakovací objekt. Dvě revizní šachy v půdorysech jsou revizní vstupy do vsakovacího objektu. Tyto nejsou ve výkazu specifikovány samostatně, ale jsou součástí dodávky vsakovacího objektu (takto je popsáno v PD i ve VV pol. 81.)

Ve Valašském Meziříčí dne 8. 10. 2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele