

LEGENDA REPASOVACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
R3	DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ PLECHOVÉHO VĚTRACÍHO KOMÍNA UMÍSTĚNÉHO NA FASÁDĚ VČETNĚ OCELOVÉHO PODSTAVCE. PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ SE DLE HMOTNOSTI TĚLESA POUŽIJE KOTEVNÍ TECHNIKA VHODNÁ PRO KOTVENÍ DO ZATEPLENÍ. PŘI ZPĚTNÉ MONTÁŽI KOMÍNA NUTNO POČÍTAT S VÝMĚNOU TĚSNICÍCH KROUŽKŮ NA JEDNOTLIVÝCH DÍLECH SESTAVY A DLE SYSTÉMU I S VÝMĚNOU SPOJOVACÍHO MATERIÁLU, PRVKŮ KOTVENÍ K FASÁDĚ A PŘÍPADNĚ I ZÁKLADOVÉ KRAKORCOVÉ DESKY

LEGENDA MATERIÁLU:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)

STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC

NOVÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)

ZATEPLENÍ FASÁDNÍM POLYSTYRÉNEM EPS 70F tl. 160 mm, $\lambda_D \leq 0{,}039$ W.m−1.K−1
– POPIS VIZ SKLADBA "S3"

NOVÁ KRYTINA Z FOLIE Z mPVC S KLASIFIKACÍ Broof (t3) NA STŘEŠE VYKLÁDACÍ RAMPY
– POPIS VIZ SKLADBA "S8"

ZAZDĚNÍ OTVORŮ PO OPRAVĚ VNITŘNÍ SVISLÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE POMOCÍ TVÁRNIC URČENÝCH PRO OBEZDÍVKY, KTERÉ JSOU Z BÍLÉHO PÓROBETONU P2–500 O ROZMĚRECH 75 x 249 x 599 mm.

REPASOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)

O xx K xx Z xx — ODKAZY NA VÝPIS OKEN, KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ A ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ NA V.Č. D.1.1.c–01 – VÝPIS PRVKŮ.

SKLADBA "S3"- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S IZOLACÍ Z POLYSTYRÉNU EPS 70F:

PŮVODNÍ NOSNÁ KONSTRUKCE – STĚNY Z ŽB SENDVIČOVÝCH PANELŮ S TENKOVRSTVOU STRUKTUROVANOU OMÍTKOU, PŘÍPADNĚ SE JEDNÁ O DOZDÍVKY ATYPICKÝCH ČÁSTÍ S VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU A FINÁLNÍM POVRCHEM Z TENKOVRSTVÉ STRUKTUROVANÉ OMÍTKY.

ÚPRAVA POVRCHŮ PŘED ZATEPLENÍM – ÚPRAVA POVRCHŮ PŘED PROVÁDĚNÍM KZS JE POPSÁNA V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ D.1.1.a–01 V KAPITOLE d.10) IZOLACE

KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM – ZATEPLENÍ CERTIFIKOVANÝM FASÁDNÍM SYSTÉMEM TŘÍDY "A" S IZOLACÍ Z EPS 70F tl. 160 mm S $\lambda d \leq 0{,}039$ W/m*K, LEPENÍ A KOTVENÍ IZOLACE DLE TECHNOLOGICKÝCH ZÁSAD ZVOLENÉHO ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU, POUŽIJÍ SE PLASTOVÉ ŠROUBOVACÍ HMOŽDINKY S KOVOVÝM TRNEM URČENÉ PRO ZÁPUSTNOU MONTÁŽ, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU Z TENKOVRSTVÉ PROBARVENÉ PASTOVITÉ OMÍTKY ODOLNÉ VŮČI ŘASÁM, PLÍSNÍM A JINÝM MIKROORGANIZMŮM, PROVEDENÉ NA VÝZTUŽNÉ VRSTVĚ ZE DVOU VRSTEV STĚRKY S VLOŽENOU SKLENĚNOU SÍŤOVINOU. NA VÝZTUŽNÉ VRSTVĚ BUDE PŘED NANESENÍM OMÍTKY PROVEDEN NÁTĚR Z PROBARVENÉ PENETRACE. OMÍTKA OBSAHUJE ORGANICKÉ POJIVO, VYSOCE HODNOTNÉ PIGMENTY A VÁPENCOVÉ PLNIVO SE ZRNEM 2 mm. POUŽIJE SE OMÍTKA BEZ OBSAHU BIOCIDŮ, SE SCHOPNOSTÍ REGULOVAT VHKOST.
– V PŘÍPADĚ NEROVNOSTÍ FASÁDY NUTNO PROVÉST VYLEPENÍ FASÁDY IZOLANTEM S VĚTŠÍ TLOUŠŤKOU A FASÁDU DOROVNAT BROUŠENÍM NEBO MENŠÍ NEROVNOSTI DO 10 mm JE MOŽNO SROVNAT PŘESTĚRKOVÁNÍM VRSTVOU LEPICÍHO TMELU.
– OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ BUDE PROVEDENO IZOLANTEM EPS 70F tl. 40 mm, PARAPET OKEN BUDE PROVEDEN Z POLYSTYRÉNU XPS tl. 30 mm
– NA ZAKLÁDÁNÍ ZATEPLENÍ, DILATACE, ROHY, KOUTY, OKAPOVÉ HRANY ATD. SE POUŽIJÍ SYSTÉMOVÉ LIŠTY, ZAKLÁDACÍ SADA A DALŠÍ POTŘEBNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY.

SKLADBA "S8" - STŘECHA NA VYKLÁDACÍ RAMPĚ:

PŮVODNÍ PONECHANÉ KONSTRUKCE
– STROPNÍ ŽB PANEL tl. 200 mm
– CEMENTOVÝ POTĚR t. 40 mm
– KRYTINA ZE TŘECH VRSTEV ASFALTOVÝCH PÁSŮ V CELKOVÉ tl. cca 10 mm

NOVÉ KONSTRUKCE
– OČIŠTĚNÍ POVRCHU A JEHO PŘÍPADNÉ SROVNÁNÍ ASFALTOVÝM TMELEM
– SEPARAČNÍ VRSTVA ZE SKELNÉHO ROUNA O PLOŠNÉ HMOTNOSTI min. 120 g/m²
– HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z MECHANICKY KOTVENÉ FOLIE Z mPVC tl. 1,6 mm S RELIÉFNÍM POVRCHEM ZVYŠUJÍCÍM PROTISKLUZNOST NA POVRCHU.
– KRYTINA MUSÍ MÍT POŽÁRNÍ ODOLNOST Broof (t3)

POZNÁMKY:

1) DALŠÍ NOVÉ KONSTRUKCE A REPASOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b–12.





JÍDELNA + ŠKOLNÍ DRUŽINA

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.**
ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO

Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava - Kunčice, IČ: 27791891 DIČ: CZ27791891

Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Fober — tel: 725 513 666 — Podpis:

Vypracoval: Ing. Jaromír Fober — Podpis:

Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal

Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan

Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby

Č. zakázky: 145/10/18

Datum: 10/2018

Formát: 6 × A4 594 x 594

Část: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Objednavatel: **Město Valašské Meziříčí**, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

Výkres: **Půdorys 2.NP - Nové konstrukce**

Měřítko: 1:100

Číslo výkresu: **D.1.1.b-06**

Datum: