LEGENDA MATERIÁLU:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC
- BOURANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- PLOCHA BOURANÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B28"
- PLOCHA BOURANÉ ASFALTOVÉ PLOCHY – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B31"
- PLOCHA VÝKOPU BEZ NUTNOSTI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B32"
- PLOCHA VÝKOPU Z DŮVODU OPRAVY NAPOJENÍ DEŠŤOVÉHO SVODU NA SVISLOU KANALIZACI S NUTNOSTI ROZEBRÁNÍ STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B40"
- PLOCHA BOURANÉHO OKAPOVÉHO CHODNÍKU – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B45"
- BOURANÁ PLOCHA, KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ BETONOVÁ A ČÁSTEČNĚ DLÁŽDĚNÁ – POPIS VIZ BOURACÍ PRÁCE "B46"
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE (bez rozlišení)
- PLOCHA REPASOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ HLADKÉ DLAŽBY 500 x 500 x 50 mm – POPIS VIZ REPASOVACÍ PRÁCE "R10"
- PLOCHA REPASOVANÝCH VNĚJŠÍCH PLOCH Z BETONOVÉ MAZANINY – POPIS VIZ REPASOVACÍ PRÁCE "R20"
- PLOCHA REPASOVANÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ HLADKÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200 x 100 x 60 mm – POPIS VIZ REPASOVACÍ PRÁCE "R21" "R23"
- PLOCHA VÝKOPU PRO ULOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE – POPIS VIZ REPASOVACÍ PRÁCE "R22"



LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS BOURACÍ PRÁCE
B4	ODSTRANĚNÍ VŠECH ČÁSTÍ SVISLÉHO A VODOROVNÉHO VEDENÍ SYSTÉMU VNĚJŠÍ OCHRANY PŘED BLESKEM.
B11	ODSTRANĚNÍ VOŠTINOVÝCH PLNÝCH DVEŘÍ VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ.
B15	OSEKÁNÍ PARAPETNÍHO LŮŽKA V tl. cca 60 mm Z DŮVODU NUTNOSTI DODATEČNÉHO ZATEPLENÍ A VYTVOŘENÍ DOSTATEČNÉHO SPÁDU VNĚ OBJEKTU. NOVÝ VNĚJŠÍ PARAPET BUDE MÍT SPÁD 3°.
B28	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLADKÉ DLAŽBY 500 x 500 x 50 mm A DOBETONÁVEK A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLOUBKY cca 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PROVEDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENÁŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B31	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ ASFALTOVÉ PLOCHY V PRUHU ŠIROKÉM cca 900 mm A PROVEDENÍ VÝKOPU V PODSYPOVÝCH VRSTVÁCH DO HLOUBKY 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA ASFALTU cca 200 mm. PROVEDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENÁŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B32	PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLOUBKY 0,9 – 1,2 m OD TERÉNU. PROVEDE SE HLUBŠÍ VÝKOP Z DŮVODU REKONSTRUKCE DRENÁŽE. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B37	ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH JEDNODUŠE ZASKLENÝCH OKEN S OLIŠTOVÁNÍM HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI A ODSTRANĚNÍ VNITŘNÍHO TERACOVÉHO PARAPETU A VNĚJŠÍHO PLECHOVÉHO PARAPETU.
B38	ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH JEDNODUŠE ZASKLENÝCH DVEŘÍ S OLIŠTOVÁNÍM HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI.
B39	ODSTRANĚNÍ ČÁSTI ZASTŘEŠENÍ S OCELOVOU NOSNOU KONSTRUKCÍ A ZASTŘEŠENÍM ŽELEZOBETONOVÝMI PANELY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VE SKLADBĚ: HLADKÁ KRYTINA, PLNOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ Z DŘEVĚNÝCH DESEK tl. 24 mm, NOSNÁ KONSTRUKCE SLOŽENÁ Z DŘEVĚNÝCH KROKVÍ O PRŮŘEZU 120 x 140 mm, KTERÉ JSOU OSOVĚ VZDÁLENÉ PO cca 1,0 m A VAZNIC O PRŮŘEZU 140 x 180 mm, KTERÉ JSOU PODEPŘENY DŘEVĚNÝMI SLOUPKY. SLOUPKY JSOU PODLOŽENÉ ROZNÁŠECÍMI FOŠNAMI. DÁLE SE ODSTRANÍ STARÁ KRYTINA Z 3x ASFALTOVÝCH PÁSŮ O CELKOVÉ tl. cca 12 mm, POLYSTYRÉNOVÉ DESKY tl. 50 mm A STRUSKOVÝ SPÁDOVÝ NÁSYP V tl. cca 100 – 200 mm. A ODSTRANĚNÍ ATIKOVÉHO ZDIVA Z PLYNOSILIKÁTOVÉHO ZDIVA NEBO ŽB PANELU. KROKVE A VAZNÍKY JE MOŽNÉ SPOLEČNĚ S KRYCÍ PLACHTOU POUŽÍT NA ZHOTOVENÍ PROVIZORNÍ OCHRANNÉ KONSTRUKCE ZAKRÝVAJÍCÍ ODKRYTOU NOSNOU KONSTRUKCI STŘECHY.
B40	ODSTRANĚNÍ SVISLÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 125 mm, KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ Z LITINOVÝCH TRUB A ČÁSTI Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO LITINOVÉHO LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN A PROVEDENÍ VÝKOPU O ROZMĚRECH cca 1,0 x 1,0 m HLOUBKY cca 1,5 m Z DŮVODU OPRAVY A POSUNU POTRUBÍ KANALIZACE V MÍSTĚ DEŠŤOVÉHO SVODU
B41	ODSTRANĚNÍ OCELOVÝCH DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ S OLIŠTOVÁNÍM HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI. ZASKLENÍ JE NAHRAZENO PLASTOVÝMI DESKAMI.
B42	ODSTRANĚNÍ SVISLÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE DN 125 mm, KTERÁ JE ČÁSTEČNĚ Z LITINOVÝCH TRUB A ČÁSTI Z PLASTOVÉHO POTRUBÍ. ODSTRANÍ SE POUZE PO STÁVAJÍCÍ LITINOVÝ LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.
B45	ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ HLADKÉ DLAŽBY 500 x 500 x 50 mm A DOBETONÁVEK A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLOUBKY cca 1,5 m OD TERÉNU. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B46	ODSTRANĚNÍ ZPEVNĚNÉ ČÁSTEČNĚ BETONOVÉ A ČÁSTEČNĚ DLÁŽDĚNÉ PLOCHY V ŠÍŘCE cca 900 mm A PROVEDENÍ VÝKOPU V PODSYPOVÝCH VRSTVÁCH DO HLOUBKY cca 1,5 m OD TERÉNU. PŘEDPOKLÁDANÁ TLOUŠŤKA BETONU cca 150 mm. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZHUTNĚNÝ ZÁSYP.
B48	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU ROZVODU VYTÁPĚNÍ, KTERÝ JE Z SDK DESEK tl. cca 12,5 mm ZAVĚŠENÝCH NA KOVOVÝCH PROFILECH. ODSTRANĚNÍ VČETNĚ KOVOVÝCH PROFILŮ.

LEGENDA REPASOVACÍCH PRACÍ:

P. Č.	POPIS REPASOVACÍCH PRACÍ
R1	OPRAVA NÁTĚRU KOVOVÝCH PRVKŮ. OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD RZI, PŘEBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ A 2x NÁTĚR JEDNOSLOŽKOVOU ANTIKOROZNÍ BARVOU NA KOV S OBSAHEM SYNTETICKÝCH PRYSKYŘIC A ZINKOFOSFÁTŮ
R10	ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z BETONOVÉ DLAŽBY "500 x 500 x 50" V š. 1,0 m A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY 700 mm DO HLOUBKY 700 mm OD TERÉNU KVŮLI ZAIZOLOVÁNÍ SOKLU. ROZEBRANÝ CHODNÍK SE PO PROVEDENÍ IZOLACÍ ZNOVU VYSKLÁDÁ, ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZÁSYP V tl. cca 450 mm A POD DLAŽBU SE PROVEDE NOVÝ PODSYP Z HRUBÉ A JEMNÉ FRAKCE ŠTĚRKODRTI V CELKOVÉ tl. 200 mm – 150 mm Z FRAKCE 16 – 32 mm A 50 mm Z FRAKCE 4 – 8 mm. POŠKOZENÉ DLAŽDICE SE NAHRADÍ NOVÝMI cca Z 20 % A DLÁŽDICE PŘILÉHAJÍCÍ K FASÁDĚ SE MUSÍ DÉLKOVĚ UPRAVIT.
R16	DEMONTÁŽ OCELOVÉ VÝPLNĚ ODDĚLUJÍCÍ PROSTOR NA POPELNICE A ZKRÁCENÍ VÝPLNĚ VČETNĚ ZKRÁCENÍ KŘÍDLA VRAT. PO ZPĚTNÉ MONTÁŽI SE VÝPLŇ NATŘE DLE POPISU UVEDENÉHO U REPASOVACÍ PRÁCE "R1".
R17	ZKRÁCENÍ SVISLÉHO SLOUPKU NA VÝŠKU VRAT A NÁTĚR DLE POPISU UVEDENÉHO U REPASOVACÍ PRÁCE "R1".
R18	ODŘEZÁNÍ SVISLÝCH PLECHOVÝCH VÝPLNÍ. VODOROVNÉ PROFILY, KTERÉ SLOUŽÍ K UKOTVENÍ DO FASÁDY A KE SLOUPU SE PONECHAJÍ A NATŘOU SE DLE POPISU UVEDENÉHO U REPASOVACÍ PRÁCE "R1".
R19	NÁTĚR KOVOVÝCH PRVKŮ, PŘED JEJICH ZAKRYTÍM DALŠÍMI KONSTRUKCEMI. JEDNÁ SE O OČIŠTĚNÍ POVRCHU OD RZI, PŘEBROUŠENÍ, ODMAŠTĚNÍ A 2x NÁTĚR ZÁKLADNÍ UNIVERZÁLNÍ VODOU ŘEDITELNOU BARVOU.
R20	OPRAVA VNĚJŠÍCH BETONOVÝCH PLOCH JEMNOU SÍRANOVZDORNOU VYSPRÁVKOVOU MALTOU NA BETON S MODIFIKUJÍCÍMI PŘÍSADAMI V tl. cca 10 – 15 mm + OCHRANNÝ NÁTĚR. POTĚREM SE SROVNAJÍ I VĚTŠÍ VÝTLUKY V PODKLADU. POVRCH SE NEJPRVE OČISTÍ OD NEDRŽÍCÍCH ČÁSTÍ A NATŘE SE PRÁŠKOVOU CEMENTOVOU MALTOU ZLEPŠUJÍCÍ PŘÍDRŽNOST VYSPRÁVKOVÝCH MALT. KONEČNÝ OCHRANNÝ NÁTĚR BUDE VODOUŘEDITELNÝ OCHRANNÝ PAROPROPUSTNÝ NÁTĚR NA BETON NA BÁZI AKRYLÁTOVÉ DISPERZE BEZ ROZPOUŠTĚDEL CHRÁNÍCÍ PLOCHY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY. POKUD BUDOU PO OČIŠTĚNÍ NA POVRCHU VĚTŠÍ TRHLINY, TAK SE TRHLINY VYŠRÁBOU, ZALIJÍ EPOXIDOVÝM MATERIÁLEM A SEŠIJÍ OCELOVÝMI SPONAMI, KTERÉ SE ROVNĚŽ ZALIJÍ EPOXIDEM.
R21	ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z OBDÉLNÍKOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200 x 100 x 60 mm V š. 0,7 m A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY 700 mm DO HLOUBKY 0,7 m OD TERÉNU Z DŮVODU ZAIZOLOVÁNÍ SOKLU TEPELNOU IZOLACÍ. ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZÁSYP A POD DLAŽBU SE PROVEDE NOVÝ PODSYP ROZEBRANÝ CHODNÍK SE PO PROVEDENÍ IZOLACÍ ZNOVU VYSKLÁDÁ, ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZÁSYP Z HRUBÉ A JEMNÉ FRAKCE ŠTĚRKODRTI V CELKOVÉ tl. 200 mm – 150 mm Z FRAKCE 16 – 32 mm A 50 mm Z FRAKCE 4 – 8 mm. POŠKOZENÉ DLAŽDICE SE NAHRADÍ NOVÝMI cca Z 20 % A DLÁŽDICE PŘILÉHAJÍCÍ K FASÁDĚ SE MUSÍ DÉLKOVĚ UPRAVIT.
R22	PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY cca 900 mm A HLOUBKY cca 1,5 m PRO ULOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ODVÁDĚJÍCÍ VODU Z ČÁSTI STŘECHY CHODEB. VÝKOP BUDE ZAPAŽENÝ. DÉLKA JE ODMĚŘENA PŘIBLIŽNĚ Z DODANÉ SITUACE SÍTÍ.
R23	ROZEBRÁNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY Z OBDÉLNÍKOVÉ ZÁMKOVÉ DLAŽBY 200 x 100 x 60 mm V š. 0,9 m A PROVEDENÍ VÝKOPU ŠÍŘKY 0,9 m DO HLOUBKY cca 1,5 m OD TERÉNU PRO ULOŽENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE ODVÁDĚJÍCÍ VODU, Z ČÁSTI STŘECHY CHODEB. ČÁST ZEMINY SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZÁSYP A POD DLAŽBU SE PROVEDE NOVÝ PODSYP ROZEBRANÝ CHODNÍK SE PO PROVEDENÍ IZOLACÍ ZNOVU VYSKLÁDÁ, ČÁST VÝKOPU SE POUŽIJE NA ZPĚTNÝ ZÁSYP Z HRUBÉ A JEMNÉ FRAKCE ŠTĚRKODRTI V CELKOVÉ tl. 200 mm – 150 mm Z FRAKCE 16 – 32 mm A 50 mm Z FRAKCE 4 – 8 mm. POŠKOZENÉ DLAŽDICE SE NAHRADÍ NOVÝMI cca Z 20 % A DLÁŽDICE PŘILÉHAJÍCÍ K FASÁDĚ SE MUSÍ DÉLKOVĚ UPRAVIT.

POZNÁMKY:

12) DALŠÍ BOURACÍ A REPASOVACÍ PRÁCE NA FASÁDĚ NUTNÉ K PROVEDENÍ ENERGETICKÝCH ÚSPOR JSOU VYZNAČENY NA VÝKRESE Č. D.1.1.b–63.





CHODBY

ASA EXPERT STAVEBNÍ PROJEKCE

Akce: **Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí**

Zhotovitel: **ASA expert a.s.** ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO
Adresa zhotovitele: Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava-Kunčice, IČ: 27791891, DIČ: CZ27791891
Kontakt zhotovitele: http: www.asaexpert.cz, e-mail: info@asaexpert.cz, tel./fax: 596 110 035

Razítko, podpis:

Zodpovědný projektant: Ing. Jaromír Fober — Podpis: — tel: 725 513 666
Vypracoval: Ing. Jaromír Fober — Podpis:
Autorizovaný inženýr projektu: Ing. Pavel Srkal
Kontroloval: Ing. Lukáš Slepčan
Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
Výkres: **Půdorys 1.NP - Bourací práce**

Č. zakázky: 145/10/18
Datum: 10/2018
Formát: 8 × A4, A1
Část: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Objednavatel: **Město Valašské Meziříčí**, Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00304387

Měřítko: 1:100
Číslo výkresu: **D.1.1.b-57**

Datum: