

PŮDORYS 2NP - učebny 1. stupeň - část B
VZT.ZAŘ.2.2

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

LEGENDA

- –elektrický rozvaděč
- –elektrický dohřívač
- –motor, jednofázový pohon
- –servisní vypínač, na povrch, uzamykatelný, v krytu IP65, umístěný u zařízení, ve výšce min. 2,5m nad podlahou
- –OP, přípojnice pospojování
- –plastový elektroinstalační kanál

POZNÁMKY

–ELEKTROINSTALACE JE ULOŽENA NA POVRCHU V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH. TRASY KOORDINOVAT S VZT A STÁVAJÍCÍMI ELEKTRICKÝMI ROZVODY.
–SERVISNÍ VYPÍNAČE OSADIT V SERVISNÍM PROSTORU JEDNOTEK VE VÝŠCE CCA.2,5M NAD PODLAHOU.
–KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ ŘÍDÍCÍHO ROZVÁDĚČE, OVLADAČE, MAR A NAPOJENÍ ČIDEL JSOU DODÁVKOU VZDUCHOTECHNIKY.
–PROVÉST VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY NA PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ OP, VODIČEM H07V-K 6MM/ZEL/ŽL.. PŘÍPOJNICE OP NAPOJIT Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVÁDĚČE R3 VODIČEM H07V-K 16MM/ZEL/ŽL.
–VZT POTRUBÍ OSAZENÁ NA STŘEŠE CHRÁNIT BŘED ÚDEREM BLESKU, DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.
–PROVÉST NUTNÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE KOLIDUJÍCÍ S POTRUBÍM VZT A PŘESUNY SVÍTIDEL –ZEJMÉNA NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V UČEBNĚ PRO 2.STUPEŇ.
–ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A KABELY OZNAČIT ŠTÍTKY S POPISEM DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

DRUH SOUSTAVY: 3 N PE, AC50HZ, 230/400V, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval: Petr Vykopal Přezkoumal: Ing. Radomír Tyml Schválil: Petr Vykopal	Akce: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací	Investor: **Město Valašské Meziříčí** Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
TYKO Ateliér s.r.o. Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ CZ05752671 info@tykoa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace: D1.4.1.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Název dokumentu: PŮDORYS 2.NP-VZT.ZAŘ.2.2 Měřítko 1:50	Status dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Číslo zakázky: 0317 / Číslo dokumentace: Kód dokumentace: - Index: - / Datum vydání: 2017-06 / Jazyk: CS / Č. výkresu: D141204



PŮDORYS 2NP - učebny 1. stupeň - část A
VZT.ZAŘ.2.1

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí

LEGENDA

- –elektrický rozvaděč
- –elektrický dohřívač
- –motor, jednofázový pohon
- –servisní vypínač, na povrch, uzamykatelný, v krytu IP65, umístěný u zařízení, ve výšce min. 2,5m nad podlahou
- –OP, přípojnice pospojování
- –plastový elektroinstalační kanál

POZNÁMKY

–ELEKTROINSTALACE JE ULOŽENA NA POVRCHU V PLASTOVÝCH ELEKTROINSTALAČNÍCH LIŠTÁCH. TRASY KOORDINOVAT S VZT A STÁVAJÍCÍMI ELEKTRICKÝMI ROZVODY.
–SERVISNÍ VYPÍNAČE OSADIT V SERVISNÍM PROSTORU JEDNOTEK VE VÝŠCE CCA.2,5M NAD PODLAHOU.
–KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY VČETNĚ ŘÍDÍCÍHO ROZVÁDĚČE, OVLADAČE, MAR A NAPOJENÍ ČIDEL JSOU DODÁVKOU VZDUCHOTECHNIKY.
–PROVÉST VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ KOVOVÝCH ČÁSTÍ POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY NA PŘÍPOJNICE POSPOJOVÁNÍ OP, VODIČEM H07V-K 6MM/ZEL/ŽL.. PŘÍPOJNICE OP NAPOJIT Z PŘÍSLUŠNÉHO ROZVÁDĚČE R3 VODIČEM H07V-K 16MM/ZEL/ŽL.
–VZT POTRUBÍ OSAZENÁ NA STŘEŠE CHRÁNIT BŘED ÚDEREM BLESKU, DLE TECHNICKÉ ZPRÁVY.
–PROVÉST NUTNÉ PŘELOŽKY STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE KOLIDUJÍCÍ S POTRUBÍM VZT A PŘESUNY SVÍTIDEL –ZEJMÉNA NA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH A V UČEBNĚ PRO 2.STUPEŇ.
–ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ A KABELY OZNAČIT ŠTÍTKY S POPISEM DLE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

DRUH SOUSTAVY: 3 N PE, AC50HZ, 230/400V, TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇKOVÁ OCHRANA DLE ČSN 33 2000-4-41: OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM

INFORMACE NA TOMTO VÝKRESE JSOU CHRÁNĚNY AUTORSKÝM ZÁKONEM A JEJICH DALŠÍ POUŽITÍ, ZMĚNY ČI ÚPRAVY JSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VYROVNÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV TRESTNÉ.

Vypracoval: Petr Vykopal Přezkoumal: Ing. Radomír Tyml Schválil: Petr Vykopal	Akce: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí - větrání s rekuperací	Investor: **Město Valašské Meziříčí** Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí
TYKO Ateliér s.r.o. Sokolská 1088, 757 01 Valašské Meziříčí IČ: 05752671, DIČ CZ05752671 info@tykoa.cz tel. 737 865 855, 777 989 929	Druh dokumentace: D1.4.1.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Název dokumentu: PŮDORYS 2.NP-VZT.ZAŘ.2.1 Měřítko 1:50	Status dokumentace: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Číslo zakázky: 0317 / Číslo dokumentace: Kód dokumentace: - Index: - / Datum vydání: 2017-06 / Jazyk: CS / Č. výkresu: D141203