



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz ze dne 21. 10. 2019

Je limitující použití prvoplastů a třídy A profilů jak je napsáno v TZ? Nebo lze například zaměnit za profil B z 6-ti komorami o stavební hloubce 76 mm, kde je požadováno min. 73 mm a z profilů o stavební hloubce 88 mm, tam kde je požadováno min. 82 mm?

Odpověď na dotaz ze dne 21. 10. 2019

Zadavatel trvá na požadavku na použití prvoplastů a parametrů tak, jak je specifikováno v technické zprávě.

Ve Valašském Meziříčí dne 22. 10. 2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele