



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Identifikace veřejné zakázky:

Název:	Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ Šafaříkova ve Valašském Meziříčí včetně rekuperace
Druh podle předmětu:	stavební práce
Druh podle finančního limitu:	podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel: **Město Valašské Meziříčí**, se sídlem Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 00304387 (dále jen „zadavatel“)

Zadavatel poskytuje ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) následující vysvětlení zadávací dokumentace v rámci výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz č. 1 ze dne 7. 11. 2019

Dle dodavatele venkovních žaluzií nelze dodat venkovní žaluzie na manuální ovládání s integrovanou sítí proti hmyzu. Buď je manuální ovládání venkovní žaluzie a síť proti hmyzu na rámu okna nebo elektricky ovládaná venkovní žaluzie a integrovaná síť proti hmyzu. Prosím o prověření.

Odpověď na dotaz č. 1 ze dne 7. 11. 2019

Jedná se pouze o možnost provedení tohoto prvku, která je uvedena v PD, kdy už výrobce zaručuje koordinaci těchto dvou prvků osazených před oknem.

Vlastnost, že by síť měla být integrovaná se žaluzií není klíčová, zadavatel připouští i možnost sítě na rámu okna, v obou případech však při splnění požadavku na stanovenou funkčnost a na to, že jednotlivé provedení nebude ničemu překážet.

Ve Valašském Meziříčí dne 12. 11. 2019

<otisk razítka>

<elektronicky podepsáno>

Mgr. Janka Gorduličová
kontaktní osoba zadavatele