

LEGENDA

- hlavní ochranné pospojování
stupační vedení do vyššího patra
okruhy 400V kabely BZca-s1, d1
- Rx.101/a
- označení zařízení
číslo jističe / obvodu
označení napíjecího rozvaděče

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:



Rozvodné soustavy:

- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-C-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách.

Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, krytí nebo přepážkami.

PŮDORYSNÉ SCHÉMA


$$\pm 0,000 = 306,494 \text{ (1.NP)}$$
[illegible]

Objednatel / Client:		bp BP projekt, s.r.o. Havlíčková 234/1, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334	
Město Valašské Meziříčí			
Akce / Project:		Měřítko / Scale: 1:50 Paré / Set:	
VÝMĚNA VÝTAHU V ZÁMKU ŽEROTÍNŮ, KOMENSKÉHO č.p.169, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ			
Obsah / Content:		Vyracovat: Blaták R.	
		Zodp. projektant: Sedlář Š.	
Profese: Specialization:		Kontrolují: Ing. Maňák M.	
D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika		Manažer projektu: Ing. Maňák M.	
Název výkresu / Plan name:		Datum: 06/2019	
Napojení výtahu - 1.NP		Stupeň: DSP/DPS	
Formát: Size:		Revizce: Revision:	
2xA4		R0	
Archivní číslo: Document No:		19015 - 11/3	