




PŮDORYSNÉ SCHÉMA



±0,000 = 306,494 (1.NP)




LEGENDA

- vývod 400V kabely CYKY
- hlavní ochranné pospojování
- ekvipotenciální připojnice
- stávající uzemňovací bod
- uzemňovací vodič H07V-K 16žž

Objednatel / Client:		Město Valašské Meziříčí	
Akce / Project:		VÝMĚNA VÝTAHU V ZÁMKU ŽEROTÍNŮ, KOMENSKÉHO č.p.169, VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ	
Obsah / Content:			
Profese: Specialization:		D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika	
Název výkresu / Plan name:		Uzemnění výtahové konstrukce	
Formát: Size:		2xA4	Revize: Revision:
		R0	
Archivní číslo: Document No:		19015 - 11/2	

Měřítko / Scale:		Paré / Set:	
1:50			
Vypracoval: Drawn by:		Blaták R.	
Zodp. projektant: Designer:		Sedlář Š.	
Kontroloval: Controlled by:		Ing. Maňák M.	
Manažer projektu: Project manager:		Ing. Maňák M.	
Datum: Date:		06/2019	
Stupeň: DocType:		DSP/DPS	
Archivní číslo: Document No:		19015 - 11/2	

 BP projekt, s.r.o.	
Havlíčková 234/I, 757 01 Valašské Meziříčí tel. 571 751 811, fax 571 613 334	